平成 30 年度 水質検査結果

＜伊能水系＞

採水地点：村田街区公園内給水栓

地　　番：成田市村田５８６

No	検査項目	基準値		2018/4/4	2018/5/1	2018/6/6	2018/7/9	2018/8/10	2018/9/3	2018/10/1	2018/11/7	2018/12/6	2019/1/4	2019/2/6	2019/3/14	検査結果まとめ		
		数値	単位等													最大値	最小値	平均値
1	一般細菌	100	個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下		＜0.0003											＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下		＜0.00005											＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
6	鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
0	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
8	六価クロム化合物	0.05	mg/L以下		＜0.005											＜0.005	＜0.005	＜0.005
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下		＜0.004											＜0.004	＜0.004	＜0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下		1.13											1.13	1.13	1.13
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下		＜0.08											＜0.08	＜0.08	＜0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下		＜0.1											＜0.1	＜0.1	＜0.1
14	四塩化炭素	0.002	mg/L以下		＜0.0002											＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下		＜0.005											＜0.005	＜0.005	＜0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
20	ベンゼン	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
21	塩素酸	0.6	mg/L以下		＜0.06			0.06			＜0.06			＜0.06		0.06	＜0.06	＜0.06
22	クロロ酢酸	0.02	mg/L以下		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002
23	クロロホルム	0.06	mg/L以下		0.001			0.002			＜0.001			＜0.001		0.002	＜0.001	＜0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		＜0.003	＜0.003	＜0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下		0.012			0.017			0.007			0.007		0.017	0.007	0.011
26	臭素酸	0.01	mg/L以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
27	総トリハロメタン	0.1	mg/L以下		0.028			0.040			0.016			0.016		0.040	0.016	0.025
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		＜0.003	＜0.003	＜0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下		0.005			0.007			0.003			0.003		0.007	0.003	0.005
30	ブロモホルム	0.09	mg/L以下		0.010			0.014			0.006			0.006		0.014	0.006	0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下		＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008		＜0.008	＜0.008	＜0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下		0.002											0.002	0.002	0.002
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下		＜0.01											＜0.01	＜0.01	＜0.01
34	鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03
35	銅及びその化合物	1.0	mg/L以下		＜0.01											＜0.01	＜0.01	＜0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下		33.8											33.8	33.8	33.8
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
38	塩化物イオン	200	mg/L以下	11.5	11.1	11.0	11.2	10.5	11.3	11.4	11.1	11.3	11.4	10.9	11.1	11.5	10.5	11.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg/L以下		78			54			75			72		78	54	70
40	蒸発残留物	500	mg/L以下		237			194			244			226		244	194	225
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下		＜0.02											＜0.02	＜0.02	＜0.02
42	ジェオスミン	0.00001	mg/L以下															
43	2-MIB	0.00001	mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下		＜0.002											＜0.002	＜0.002	＜0.002
45	フェノール類	0.005	mg/L以下		＜0.0005											＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
46	有機物質（全有炭素の量）	3	mg/L以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
47	ｐＨ値	5.8～8.6		7.4	7.3	7.2	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.2	7.4
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5	度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
51	濁　度	2	度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	0.1	mg/L以上	0.48	0.38	0.40	0.32	0.42	0.36	0.52	0.38	0.46	0.50	0.40	0.46	0.52	0.32	0.42
	水　温		℃	17.4	19.6	19.2	25.6	26.5	26.9	22.1	18.5	16.2	11.2	10.3	13.8	26.9	10.3	18.9

平成 30 年度 水質検査結果

＜下総小野水系＞

採水地点：四谷共同利用施設内給水栓

地　　番：成田市四谷２８－１

No	検査項目	基準値		2018/4/4	2018/5/1	2018/6/6	2018/7/9	2018/8/10	2018/9/3	2018/10/1	2018/11/7	2018/12/6	2019/1/4	2019/2/6	2019/3/14	検査結果まとめ		
		数値	単位等													最大値	最小値	平均値
1	一般細菌	100	個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下		＜0.0003											＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下		＜0.00005											＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
6	鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004
8	六価クロム化合物	0.05	mg/L以下		＜0.005											＜0.005	＜0.005	＜0.005
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下		＜0.004											＜0.004	＜0.004	＜0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下		0.47											0.47	0.47	0.47
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下		＜0.08											＜0.08	＜0.08	＜0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下		＜0.1											＜0.1	＜0.1	＜0.1
14	四塩化炭素	0.002	mg/L以下		＜0.0002											＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下		＜0.005											＜0.005	＜0.005	＜0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
20	ベンゼン	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
21	塩素酸	0.6	mg/L以下		＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06		＜0.06	＜0.06	＜0.06
22	クロロ酢酸	0.02	mg/L以下		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002
23	クロロホルム	0.06	mg/L以下		0.001			0.003			0.002			＜0.001		0.003	＜0.001	0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		＜0.003	＜0.003	＜0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下		0.010			0.015			0.011			0.008		0.015	0.008	0.011
26	臭素酸	0.01	mg/L以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
27	総トリハロメタン	0.1	mg/L以下		0.021			0.032			0.022			0.015		0.032	0.015	0.023
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		＜0.003	＜0.003	＜0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下		0.005			0.009			0.005			0.003		0.009	0.003	0.006
30	ブロモホルム	0.09	mg/L以下		0.005			0.005			0.004			0.004		0.005	0.004	0.005
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下		＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008		＜0.008	＜0.008	＜0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下		0.009											0.009	0.009	0.009
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下		0.02											0.02	0.02	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	0.03	＜0.03	＜0.03	0.03	＜0.03	＜0.03
35	銅及びその化合物	1.0	mg/L以下		＜0.01											＜0.01	＜0.01	＜0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下		17.9											17.9	17.9	17.9
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001
38	塩化物イオン	200	mg/L以下	13.2	13.4	13.1	13.2	13.0	13.2	13.3	13.2	13.3	13.4	13.4	13.8	13.8	13.0	13.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg/L以下		109			115			110			99		115	99	108
40	蒸発残留物	500	mg/L以下		216			244			247			223		247	216	233
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下		＜0.02											＜0.02	＜0.02	＜0.02
42	ジェオスミン	0.00001	mg/L以下															
43	2-MIB	0.00001	mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下		＜0.002											＜0.002	＜0.002	＜0.002
45	フェノール類	0.005	mg/L以下		＜0.0005											＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
46	有機物質（全有炭素の量）	3	mg/L以下	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
47	ｐＨ値	5.8～8.6		7.4	7.4	7.2	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.7	7.6	7.5	7.5	7.7	7.2	7.4
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5	度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.7	＜0.5	＜0.5	0.7	＜0.5	＜0.5
51	濁　度	2	度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.3	＜0.1	＜0.1	0.3	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	0.1	mg/L以上	0.34	0.34	0.32	0.22	0.20	0.26	0.26	0.30	0.36	0.52	0.32	0.26	0.52	0.20	0.31
	水　温		℃	16.7	20.3	24.9	27.3	29.9	30.5	23.7	19.9	15.7	9.6	8.6	12.4	30.5	8.6	20.0

平成 30 年度 水質管理目標設定項目

＜伊能水系＞

・原水採水地点 ： 着水井（伊能浄水場内）

地　　番 ： 成田市伊能633－14

・浄水採水地点 ： 村田街区公園内給水栓

地　　番 ： 成田市村田586

No	検査項目	目標値		2018/5/1	
		数値	単位等	原水	浄水
1	アンチモン及びその化合物	0.02	mg/ℓ以下	＜0.002	
2	ウラン及びその化合物	0.002	mg/ℓ以下	0.0007	
3	ニッケル及びその化合物	0.02	mg/ℓ以下		＜0.002
4	---	---	---		
5	1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/ℓ以下	＜0.0004	
6	---	---	---		
7	---	---	---		
8	トルエン	0.4	mg/ℓ以下	＜0.04	
9	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	0.08	mg/ℓ以下	＜0.008	
10	亜塩素酸	0.6	mg/ℓ以下		＜0.06
11	---	---	---		
12	二酸化塩素	0.6	mg/ℓ以下		＜0.06
13	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.01	mg/ℓ以下		＜0.001
14	抱水クロラール	0.02	mg/ℓ以下		＜0.002
15	農薬類	全項目の総和の１以下		＜1	
16	残留塩素	1	mg/ℓ以下		0.38
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/ℓ～100mg/ℓ		76	78
18	マンガン及びその化合物	0.01	mg/ℓ以下	0.019	＜0.001
19	遊離炭酸	20	mg/ℓ以下		9
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3	mg/ℓ以下	＜0.03	
21	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.02	mg/ℓ以下	＜0.002	
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3	mg/ℓ以下		0.8
23	臭気強度（TON）	3	以下		＜1
24	蒸発残留物	30mg/ℓ～200mg/ℓ			237
25	濁度	1	度以下	＜0.1	
26	pH値	7.5程度		7.6	7.3
27	腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.2
28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)		23	
29	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg/ℓ以下	＜0.01	
30	アルミニウム及びその化合物	0.1	mg/ℓ以下	＜0.01	＜0.01
	水温		℃	17.7	19.6

平成 30 年度 水質管理目標設定項目

＜下総小野水系＞

・原水採水地点 ： 着水井（下総小野浄水場内）

地　　番 ： 成田市小野890－1

・浄水採水地点 ： 四谷共同利用施設内給水栓

地　　番 ： 成田市四谷28－1

No	検査項目	目標値		2018/5/1	
		数値	単位等	原水	浄水
1	アンチモン及びその化合物	0.02	mg/ℓ以下	＜0.0002	
2	ウラン及びその化合物	0.002	mg/ℓ以下	0.0003	
3	ニッケル及びその化合物	0.02	mg/ℓ以下		＜0.002
4	---	---	---		
5	1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/ℓ以下	＜0.0004	
6	---	---	---		
7	---	---	---		
8	トルエン	0.4	mg/ℓ以下	＜0.04	
9	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	0.08	mg/ℓ以下	＜0.008	
10	亜塩素酸	0.6	mg/ℓ以下		＜0.06
11	---	---	---		
12	二酸化塩素	0.6	mg/ℓ以下		＜0.06
13	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.01	mg/ℓ以下		＜0.001
14	抱水クロラール	0.02	mg/ℓ以下		＜0.002
15	農薬類	全項目の総和の１以下		＜1	
16	残留塩素	1	mg/ℓ以下		0.34
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/ℓ～100mg/ℓ		108	109
18	マンガン及びその化合物	0.01	mg/ℓ以下	0.080	＜0.001
19	遊離炭酸	20	mg/ℓ以下		13
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3	mg/ℓ以下	＜0.03	
21	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.02	mg/ℓ以下	＜0.002	
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3	mg/ℓ以下		1.0
23	臭気強度（TON）	3	以下		＜1
24	蒸発残留物	30mg/ℓ～200mg/ℓ			216
25	濁度	1	度以下	0.6	
26	pH値	7.5程度		7.1	7.4
27	腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける			-0.7
28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)		60	
29	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg/ℓ以下	＜0.01	
30	アルミニウム及びその化合物	0.1	mg/ℓ以下	＜0.01	0.02
	水温		℃	16.8	20.3

平成30年度水質管理目標設定項目（原水・農薬）

＜伊能水系＞

採水地点 ： 着水井（伊能浄水場内）

地　　番 ： 成田市伊能633－14

No	検査項目	目標値		2018/5/1
		数値	単位等	
1	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ（D-D）	0.05	mg/L	＜0.0005
2	2,2-DPA（ﾀﾞﾗﾎﾟﾝ）	0.08	mg/L	＜0.001
3	2,4-D（2,4-PA）	0.02	mg/L	＜0.0002
4	EPN	0.004	mg/L	＜0.00005
5	MCPA	0.005	mg/L	＜0.0003
6	ｱｼｭﾗﾑ	0.9	mg/L	＜0.009
7	ｱｾﾌｪｰﾄ	0.006	mg/L	＜0.0008
8	ｱﾄﾗｼﾞﾝ	0.01	mg/L	＜0.0001
9	ｱﾆﾛﾎｽ	0.003	mg/L	＜0.00005
10	ｱﾐﾄﾗｽﾞ	0.006	mg/L	＜0.0003
11	ｱﾗｸﾛｰﾙ	0.03	mg/L	＜0.0003
12	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	0.005	mg/L	＜0.00005
13	ｲｿﾌｪﾝﾎｽ	0.001	mg/L	＜0.00003
14	ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ（MIPC）	0.01	mg/L	＜0.0001
15	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ（IPT）	0.3	mg/L	＜0.003
16	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ（IBP）	0.09	mg/L	＜0.0009
17	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ	0.006	mg/L	＜0.00006
18	ｲﾝﾀﾞﾉﾌｧﾝ	0.009	mg/L	＜0.00009
19	ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ	0.03	mg/L	＜0.0003
20	ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ （ｴｼﾞﾌｪﾝﾎｽ、EDDP）	0.006	mg/L	＜0.00006
21	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	0.08	mg/L	＜0.0008
22	ｴﾄﾘｼﾞｱｿﾞｰﾙ（ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ）	0.004	mg/L	＜0.00004
23	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ、ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）	0.01	mg/L	＜0.0001
24	ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ	0.02	mg/L	＜0.0002
25	ｵｷｼﾝ銅（有機銅）	0.03	mg/L	＜0.0004
26	ｵﾘｻｽﾄﾛﾋﾞﾝ	0.1	mg/L	＜0.001
27	ｶｽﾞｻﾎｽ	0.0006	mg/L	＜0.000006
28	ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ	0.008	mg/L	＜0.00008
29	ｶﾙﾀｯﾌﾟ	0.3	mg/L	＜0.003
30	ｶﾙﾊﾞﾘﾙ（NAC）	0.05	mg/L	＜0.0005
31	ｶﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ	0.04	mg/L	＜0.0004
32	ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ	0.005	mg/L	＜0.00005
33	ｷﾉｸﾗﾐﾝ（ACN）	0.005	mg/L	＜0.00005
34	ｷｬﾌﾟﾀﾝ	0.3	mg/L	＜0.003
35	ｸﾐﾙﾛﾝ	0.03	mg/L	＜0.0003
36	ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ	2	mg/L	＜0.02
37	ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ	0.02	mg/L	＜0.0002
38	ｸﾛﾒﾌﾟﾛｯﾌﾟ	0.02	mg/L	＜0.0002
39	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ（CNP）	0.0001	mg/L	＜0.0001
40	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ	0.003	mg/L	＜0.00005
41	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ（TPN）	0.05	mg/L	＜0.0005
42	ｼｱﾅｼﾞﾝ	0.001	mg/L	＜0.00001
43	ｼｱﾉﾎｽ（CYAP）	0.003	mg/L	＜0.00003
44	ｼﾞｳﾛﾝ（DCMU）	0.02	mg/L	＜0.0002
45	ｼﾞｸﾛﾍﾞﾆﾙ（DBN）	0.03	mg/L	＜0.0003
46	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ（DDVP）	0.008	mg/L	＜0.00008
47	ｼﾞｸﾜｯﾄ	0.005	mg/L	＜0.00005
48	ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ（ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ）	0.004	mg/L	＜0.00004
49	ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬	0.005 （二硫化炭素として）	mg/L	＜0.00005

平成30年度水質管理目標設定項目（原水・農薬）

＜伊能水系＞

採水地点　：　着水井（伊能浄水場内）

地　　番　：　成田市伊能633－14

No	検査項目	目標値		2018/5/1
		数値	単位等	
50	ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ	0.009	mg/L	＜0.00009
51	ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ	0.006	mg/L	＜0.00006
52	シマジン（CAT）	0.003	mg/L	＜0.00003
53	ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ	0.02	mg/L	＜0.0002
54	ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ	0.05	mg/L	＜0.0005
55	ｼﾒﾄﾘﾝ	0.03	mg/L	＜0.0003
56	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	0.003	mg/L	＜0.00003
57	ﾀﾞｲﾑﾛﾝ	0.8	mg/L	＜0.008
58	ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ（ｶｰﾊﾞﾑ）及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ	0.01 （ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄとして）	mg/L	＜0.0001

平成30年度水質管理目標設定項目（原水・農薬）

＜伊能水系＞

採水地点 ： 着水井（伊能浄水場内）

地　　番 ： 成田市伊能633－14

No	検査項目	目標値		2018/5/1
		数値	単位等	
59	ﾁｱｼﾞﾆﾙ	0.1	mg/L	＜0.001
60	チウラム	0.02	mg/L	＜0.0002
61	ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ	0.08	mg/L	＜0.0008
62	ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ	0.3	mg/L	＜0.003
63	チオベンカルブ	0.02	mg/L	＜0.0002
64	ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ	0.002	mg/L	＜0.00002
65	ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ(MBPMC)	0.02	mg/L	＜0.0002
66	ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ	0.006	mg/L	＜0.00006
67	ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ(DEP)	0.005	mg/L	＜0.0002
68	ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ	0.1	mg/L	＜0.001
69	ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ	0.06	mg/L	＜0.0006
70	ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ	0.03	mg/L	＜0.0003
71	ﾊﾟﾗｺｰﾄ	0.005	mg/L	＜0.00005
72	ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ	0.0009	mg/L	＜0.00005
73	ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ	0.01	mg/L	＜0.0001
74	ﾋﾟﾗｿﾞｷｼﾌｪﾝ	0.004	mg/L	＜0.00004
75	ﾋﾟﾗｿﾞﾘﾈｰﾄ(ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ)	0.02	mg/L	＜0.0002
76	ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ	0.002	mg/L	＜0.00005
77	ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ	0.02	mg/L	＜0.0002
78	ﾋﾟﾛｷﾛﾝ	0.05	mg/L	＜0.0005
79	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	0.0005	mg/L	＜0.000005
80	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	0.01	mg/L	＜0.0001
81	ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	0.03	mg/L	＜0.0003
82	ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ	0.05	mg/L	＜0.0005
83	ﾌｪﾝﾁｵﾝ(MPP)	0.006	mg/L	＜0.00006
84	ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ(PAP)	0.007	mg/L	＜0.00007
85	ﾌｪﾝﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ	0.01	mg/L	＜0.0001
86	ﾌｻﾗｲﾄﾞ	0.1	mg/L	＜0.001
87	ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ	0.03	mg/L	＜0.0003
88	ﾌﾞﾀﾐﾎｽ	0.02	mg/L	＜0.0002
89	ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ	0.02	mg/L	＜0.0002
90	ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ	0.03	mg/L	＜0.0003
91	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	0.05	mg/L	＜0.0005
92	ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ	0.09	mg/L	＜0.0009
93	ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ	0.004	mg/L	＜0.00004
94	ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ	0.05	mg/L	＜0.0005
95	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	0.05	mg/L	＜0.0005
96	ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ	0.05	mg/L	＜0.0005
97	ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ	0.1	mg/L	＜0.001
98	ﾍﾞﾉﾐﾙ	0.02	mg/L	＜0.0002
99	ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ	0.1	mg/L	＜0.001
100	ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ	0.09	mg/L	＜0.0009
101	ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾅｯﾌﾟ	0.005	mg/L	＜0.00005
102	ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ	0.2	mg/L	＜0.002
103	ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ	0.3	mg/L	＜0.003
104	ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ	0.04	mg/L	＜0.0004
105	ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ(ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ)	0.01	mg/L	＜0.0001
106	ﾍﾞﾝﾌﾚｾｰﾄ	0.07	mg/L	＜0.0007
107	ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ	0.003	mg/L	＜0.00003
108	ﾏﾗﾁｵﾝ(ﾏﾗｿﾝ)	0.7	mg/L	＜0.007

平成30年度水質管理目標設定項目（原水・農薬）

＜伊能水系＞

採水地点 ： 着水井（伊能浄水場内）

地　　番 ： 成田市伊能633－14

No	検査項目	目標値		2018/5/1
		数値	単位等	
109	ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ（MCPP）	0.05	mg/L	＜0.0005
110	ﾒｿﾐﾙ	0.03	mg/L	＜0.0003
111	ﾒﾀﾗｷｼﾙ	0.06	mg/L	＜0.0006
112	ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ（DMTP）	0.004	mg/L	＜0.00004
113	ﾒﾁﾙﾀﾞｲﾑﾛﾝ	0.03	mg/L	＜0.0003
114	ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ	0.04	mg/L	＜0.0004
115	ﾒﾄﾘﾌﾞｼﾞﾝ	0.03	mg/L	＜0.0003
116	ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ	0.02	mg/L	＜0.0002
117	ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ	0.1	mg/L	＜0.001
118	ﾓﾘﾈｰﾄ	0.005	mg/L	＜0.00005
TOTAL		1mg/L以下		＜1

平成30年度水質管理目標設定項目（原水・農薬）

＜下総小野水系＞

採水地点 ： 着水井（下総小野浄水場内）

地　　番 ： 成田市小野890－1

No	検査項目	目標値		2018/5/1
		数値	単位等	
1	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ（D-D）	0.05	mg/L	＜0.0005
2	2,2-DPA（ﾀﾞﾗﾎﾟﾝ）	0.08	mg/L	＜0.001
3	2,4-D（2,4-PA）	0.02	mg/L	＜0.0002
4	EPN	0.004	mg/L	＜0.00005
5	MCPA	0.005	mg/L	＜0.0003
6	ｱｼｭﾗﾑ	0.9	mg/L	＜0.009
7	ｱｾﾌｪｰﾄ	0.006	mg/L	＜0.0008
8	ｱﾄﾗｼﾞﾝ	0.01	mg/L	＜0.0001
9	ｱﾆﾛﾎｽ	0.003	mg/L	＜0.00005
10	ｱﾐﾄﾗｽﾞ	0.006	mg/L	＜0.0003
11	ｱﾗｸﾛｰﾙ	0.03	mg/L	＜0.0003
12	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	0.005	mg/L	＜0.00005
13	ｲｿﾌｪﾝﾎｽ	0.001	mg/L	＜0.00003
14	ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ（MIPC）	0.01	mg/L	＜0.0001
15	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ（IPT）	0.3	mg/L	＜0.003
16	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ（IBP）	0.09	mg/L	＜0.0009
17	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ	0.006	mg/L	＜0.00006
18	ｲﾝﾀﾞﾉﾌｧﾝ	0.009	mg/L	＜0.00009
19	ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ	0.03	mg/L	＜0.0003
20	ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ （ｴｼﾞﾌｪﾝﾎｽ、EDDP）	0.006	mg/L	＜0.00006
21	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	0.08	mg/L	＜0.0008
22	ｴﾄﾘｼﾞｱｿﾞｰﾙ（ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ）	0.004	mg/L	＜0.00004
23	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ、ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）	0.01	mg/L	＜0.0001
24	ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ	0.02	mg/L	＜0.0002
25	ｵｷｼﾝ銅（有機銅）	0.03	mg/L	＜0.0004
26	ｵﾘｻｽﾄﾛﾋﾟﾝ	0.1	mg/L	＜0.001
27	ｶｽﾞｻﾎｽ	0.0006	mg/L	＜0.000006
28	ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ	0.008	mg/L	＜0.00008
29	ｶﾙﾀｯﾌﾟ	0.3	mg/L	＜0.003
30	ｶﾙﾊﾞﾘﾙ（NAC）	0.05	mg/L	＜0.0005
31	ｶﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ	0.04	mg/L	＜0.0004
32	ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ	0.005	mg/L	＜0.00005
33	ｷﾉｸﾗﾐﾝ（ACN）	0.005	mg/L	＜0.00005
34	ｷｬﾌﾟﾀﾝ	0.3	mg/L	＜0.003
35	ｸﾐﾙﾛﾝ	0.03	mg/L	＜0.0003
36	ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ	2	mg/L	＜0.02
37	ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ	0.02	mg/L	＜0.0002
38	ｸﾛﾒﾌﾟﾛｯﾌﾟ	0.02	mg/L	＜0.0002
39	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ（CNP）	0.0001	mg/L	＜0.0001
40	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ	0.003	mg/L	＜0.00005
41	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ（TPN）	0.05	mg/L	＜0.0005
42	ｼｱﾅｼﾞﾝ	0.001	mg/L	＜0.00001
43	ｼｱﾉﾎｽ（CYAP）	0.003	mg/L	＜0.00003
44	ｼﾞｳﾛﾝ（DCMU）	0.02	mg/L	＜0.0002
45	ｼﾞｸﾛﾍﾞﾆﾙ（DBN）	0.03	mg/L	＜0.0003
46	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ（DDVP）	0.008	mg/L	＜0.00008
47	ｼﾞｸﾜｯﾄ	0.005	mg/L	＜0.00005
48	ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ（ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ）	0.004	mg/L	＜0.00004
49	ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬	0.005 （二硫化炭素として）	mg/L	＜0.00005

平成30年度水質管理目標設定項目（原水・農薬）

＜下総小野水系＞

採水地点 ： 着水井（下総小野浄水場内）

地　　番 ： 成田市小野890－1

No	検査項目	目標値		2018/5/1
		数値	単位等	
50	ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ	0.009	mg/L	＜0.00009
51	ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ	0.006	mg/L	＜0.00006
52	シマジン（CAT）	0.003	mg/L	＜0.00003
53	ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ	0.02	mg/L	＜0.0002
54	ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ	0.05	mg/L	＜0.0005
55	ｼﾒﾄﾘﾝ	0.03	mg/L	＜0.0003
56	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	0.003	mg/L	＜0.00003
57	ﾀﾞｲﾑﾛﾝ	0.8	mg/L	＜0.008
58	ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ（ｶｰﾊﾞﾑ）及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ	0.01 （ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄとして）	mg/L	＜0.0001

平成30年度水質管理目標設定項目（原水・農薬）

＜下総小野水系＞

採水地点 ： 着水井（下総小野浄水場内）

地　　番 ： 成田市小野890－1

No	検査項目	目標値		2018/5/1
		数値	単位等	
59	ﾁｱｼﾞﾆﾙ	0.1	mg/L	＜0.001
60	チウラム	0.02	mg/L	＜0.0002
61	ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ	0.08	mg/L	＜0.0008
62	ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ	0.3	mg/L	＜0.003
63	チオベンカルブ	0.02	mg/L	＜0.0002
64	ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ	0.002	mg/L	＜0.00002
65	ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ(MBPMC)	0.02	mg/L	＜0.0002
66	ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ	0.006	mg/L	＜0.00006
67	ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ(DEP)	0.005	mg/L	＜0.0002
68	ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ	0.1	mg/L	＜0.001
69	ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ	0.06	mg/L	＜0.0006
70	ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ	0.03	mg/L	＜0.0003
71	ﾊﾟﾗｺｰﾄ	0.005	mg/L	＜0.00005
72	ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ	0.0009	mg/L	＜0.00005
73	ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ	0.01	mg/L	＜0.0001
74	ﾋﾟﾗｿﾞｷｼﾌｪﾝ	0.004	mg/L	＜0.00004
75	ﾋﾟﾗｿﾞﾘﾈｰﾄ(ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ)	0.02	mg/L	＜0.0002
76	ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ	0.002	mg/L	＜0.00005
77	ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ	0.02	mg/L	＜0.0002
78	ﾋﾟﾛｷﾛﾝ	0.05	mg/L	＜0.0005
79	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	0.0005	mg/L	＜0.000005
80	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	0.01	mg/L	＜0.0001
81	ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	0.03	mg/L	＜0.0003
82	ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ	0.05	mg/L	＜0.0005
83	ﾌｪﾝﾁｵﾝ(MPP)	0.006	mg/L	＜0.00006
84	ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ(PAP)	0.007	mg/L	＜0.00007
85	ﾌｪﾝﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ	0.01	mg/L	＜0.0001
86	ﾌｻﾗｲﾄﾞ	0.1	mg/L	＜0.001
87	ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ	0.03	mg/L	＜0.0003
88	ﾌﾞﾀﾐﾎｽ	0.02	mg/L	＜0.0002
89	ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ	0.02	mg/L	＜0.0002
90	ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ	0.03	mg/L	＜0.0003
91	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	0.05	mg/L	＜0.0005
92	ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ	0.09	mg/L	＜0.0009
93	ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ	0.004	mg/L	＜0.00004
94	ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ	0.05	mg/L	＜0.0005
95	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	0.05	mg/L	＜0.0005
96	ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ	0.05	mg/L	＜0.0005
97	ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ	0.1	mg/L	＜0.001
98	ﾍﾞﾉﾐﾙ	0.02	mg/L	＜0.0002
99	ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ	0.1	mg/L	＜0.001
100	ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ	0.09	mg/L	＜0.0009
101	ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾅｯﾌﾟ	0.005	mg/L	＜0.00005
102	ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ	0.2	mg/L	＜0.002
103	ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ	0.3	mg/L	＜0.003
104	ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ	0.04	mg/L	＜0.0004
105	ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ(ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ)	0.01	mg/L	＜0.0001
106	ﾍﾞﾝﾌﾚｰﾄ	0.07	mg/L	＜0.0007
107	ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ	0.003	mg/L	＜0.00003
108	ﾏﾗﾁｵﾝ(ﾏﾗｿﾝ)	0.7	mg/L	＜0.007

平成30年度水質管理目標設定項目（原水・農薬）

＜下総小野水系＞

採水地点 ： 着水井（下総小野浄水場内）

地　　番 ： 成田市小野890－1

No	検査項目	目標値		2018/5/1
		数値	単位等	
109	ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ（MCPP）	0.05	mg/L	＜0.0005
110	ﾒｿﾐﾙ	0.03	mg/L	＜0.0003
111	ﾒﾀﾗｷｼﾙ	0.06	mg/L	＜0.0006
112	ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ（DMTP）	0.004	mg/L	＜0.00004
113	ﾒﾁﾙﾀﾞｲﾑﾛﾝ	0.03	mg/L	＜0.0003
114	ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ	0.04	mg/L	＜0.0004
115	ﾒﾄﾘﾌﾞｼﾞﾝ	0.03	mg/L	＜0.0003
116	ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ	0.02	mg/L	＜0.0002
117	ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ	0.1	mg/L	＜0.001
118	ﾓﾘﾈｰﾄ	0.005	mg/L	＜0.00005
TOTAL		1mg/L以下		＜1