

## 平成28年度 第1回成田市水道事業運営審議会 会議概要

### 1 開催日時

平成28年10月26日（水）午後1時30分から3時まで

### 2 開催場所

成田市花崎町760番地  
成田市役所 議会棟3階 執行部控室

### 3 出席者

（委員）

内山会長・遠藤副会長・佐久間委員・伊藤委員・市東委員・小川委員

（事務局）

宇澤水道部長・後藤業務課長・北崎業務課長補佐・藤崎業務係長・  
村上主査・香取工務課長・高橋整備係長・岡野維持管理係長

### 4 欠席者

なし

### 5 議題

- (1) 平成27年度事業報告について（報告）
- (2) 水道施設保全計画について（報告）
- (3) 管路耐震化工事実施計画について（報告）
- (4) 水道経営計画（水道料金のあり方）について（報告）

### 6 議事（要旨）

- (1) 平成27年度事業報告について（報告）

#### 【委員】

水道事業では、建設改良工事に係る企業債を1億9,640万円発行しているようだが、一般会計からの補助を受けなくて、償還をしていけるのか。

#### 【事務局】

久住地区や豊住地区の建設に係る企業債の償還金については、その返済分を一般会計から水道事業会計に繰り入れを受けていますが、ご質問に係る企業債については、一般会計からの補助を受けなくて償還できるものと考えております。

**【委員】**

水道事業の給水人口及び給水戸数が増えているが、増えている地区はどこか。

**【事務局】**

公津の杜、並木町及び久住中央地区で増えております。

(2) 水道施設保全計画について（報告）

質疑なし

(3) 管路耐震化工事実施計画について（報告）

**【委員】**

市営水道給水区域の耐震化率は、県内2位とのことだが、成田ニュータウン地区は県営水道の給水区域になるが、耐震化の状況はどうか。

**【事務局】**

成田ニュータウン地区は、建設から40年近くが経過しており、水道管の更新工事を進めているものと判断しております。

**【委員】**

耐震性能の低い石綿セメント管を、管路耐震化工事で更新を図るとのことだが、石綿セメント管は、どのくらい残っているのか。

**【事務局】**

水道管の布設総延長約372キロメートルのうち、石綿セメント管は、約660メートルとなっておりますが、計画的に耐震化工事を進めてまいります。

(4) 水道経営計画（水道料金のあり方）について（報告）

**【委員】**

「水道経営計画」の財政収支の中で、先ほど報告を受けた「水道施設保全計画」や「管路耐震化工事実施計画」に係る費用は、反映しているのか。

**【事務局】**

反映させた計画としております。

**【委員】**

多くの水道事業体では、一般会計から経営補助を受け、事業の運営を行っていると聞いており、成田市水道事業においても、平成24年度から本年

度までの5年間で総額6億円の補助を受けている。

報告のあった「水道経営計画（水道料金のあり方）」では、一般会計からの経営補助を受けなくても、平成29年度からの5年間は、現行の料金体系で成田市水道事業を運営できるということで、よろしいのか。

**【事務局】**

外的な要因がなければ、引き続き効率的な事業経営を図ることにより、現行の料金体系で成田市水道事業を運営できるものと考えております。

ただし、水道料金のあり方については、今後も定期的な検証を行い、必要な見直しは行うべきものとも考えております。

**7 傍聴**

なし

**8 次回開催日時（予定）**

平成29年3月