令和 元 年度　水質検査結果

＜下総小野水系＞

採水地点 ： 四谷共同利用施設内給水栓

地　　番 ： 成田市四谷２８－１

No	検査項目	基準値		H31.4.3	R1.5.8	R1.6.5	R1.7.3	R1.8.6	R1.9.4	R1.10.2	R1.11.5	R1.12.4	R2.1.8	R2.2.5	R2.3.4	検査結果まとめ		
		数値	単位等													最大値	最小値	平均値
1	一般細菌	100	個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下		＜0.0003											＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下		＜0.00005											＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
6	鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004
8	六価クロム化合物	0.05	mg/L以下		＜0.005											＜0.005	＜0.005	＜0.005
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下		＜0.004											＜0.004	＜0.004	＜0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下		0.33											0.33	0.33	0.33
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下		＜0.08											＜0.08	＜0.08	＜0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下		＜0.1											＜0.1	＜0.1	＜0.1
14	四塩化炭素	0.002	mg/L以下		＜0.0002											＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下		＜0.005											＜0.005	＜0.005	＜0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
20	ベンゼン	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
21	塩素酸	0.6	mg/L以下		＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06		＜0.06	＜0.06	＜0.06
22	クロロ酢酸	0.02	mg/L以下		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002
23	クロロホルム	0.06	mg/L以下		0.002			0.003			＜0.001			0.001		0.003	＜0.001	0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		＜0.003	＜0.003	＜0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下		0.011			0.015			0.010			0.009		0.015	0.009	0.011
26	臭素酸	0.01	mg/L以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
27	総トリハロメタン	0.1	mg/L以下		0.023			0.033			0.020			0.019		0.033	0.019	0.024
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		＜0.003	＜0.003	＜0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下		0.007			0.008			0.005			0.005		0.008	0.005	0.006
30	ブロモホルム	0.09	mg/L以下		0.003			0.007			0.005			0.004		0.007	0.003	0.005
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下		＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008		＜0.008	＜0.008	＜0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下		0.008											0.008	0.008	0.008
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下		0.02											0.02	0.02	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.05	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	0.05	＜0.03	＜0.03
35	銅及びその化合物	1.0	mg/L以下		＜0.01											＜0.01	＜0.01	＜0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下		25.5											25.5	25.5	25.5
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.002	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.002	＜0.001	＜0.001
38	塩化物イオン	200	mg/L以下	13.4	13.7	13.6	13.8	13.5	13.4	13.5	13.5	13.6	13.5	13.6	13.6	13.8	13.4	13.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg/L以下		120			103			102			113		120	102	110
40	蒸発残留物	500	mg/L以下		252			243			221			239		252	221	239
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下		＜0.02											＜0.02	＜0.02	＜0.02
42	ジェオスミン	0.00001	mg/L以下															
43	2-MIB	0.00001	mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下		＜0.02											＜0.002	＜0.002	＜0.002
45	フェノール類	0.005	mg/L以下		＜0.0005											＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
46	有機物質（TOC）	3	mg/L以下	0.5	0.6	0.6	0.7	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5
47	pH値	5.8～8.6		7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5	度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
51	濁　度	2	度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	0.1	mg/ℓ以上	0.34	0.32	0.20	0.40	0.42	0.32	0.30	0.32	0.26	0.36	0.40	0.40	0.4	0.2	0.3
	水　温		℃	12.7	19.2	24.6	24.3	31.4	29.6	27.3	20.5	14.3	10.7	10.1	9.8	31.4	9.8	19.5

令和 元 年度　水質検査結果

＜伊能水系＞

採水地点 ： 村田街区公園内給水栓

地　　番 ： 成田市村田586

No	検査項目	基準値		H31.4.3	R1.5.8	R1.6.5	R1.7.3	R1.8.6	R1.9.4	R1.10.2	R1.11.5	R1.12.4	R2.1.8	R2.2.5	R2.3.4	検査結果まとめ		
		数値	単位等													最大値	最小値	平均値
1	一般細菌	100	個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下		＜0.0003											＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下		＜0.00005											＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
6	鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	＜0.001	0.006	＜0.001	0.005
8	六価クロム化合物	0.05	mg/L以下		＜0.005											＜0.005	＜0.005	＜0.005
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下		0.008											＜0.004	0.008	0.008
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下		1.07											1.07	1.07	1.07
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下		＜0.08											＜0.08	＜0.08	＜0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下		＜0.1											＜0.1	＜0.1	＜0.1
14	四塩化炭素	0.002	mg/L以下		＜0.0002											＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下		＜0.005											＜0.005	＜0.005	＜0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
20	ベンゼン	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
21	塩素酸	0.6	mg/L以下		＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06		＜0.06	＜0.06	＜0.06
22	クロロ酢酸	0.02	mg/L以下		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002
23	クロロホルム	0.06	mg/L以下		＜0.001			0.002			＜0.001			＜0.001		0.002	＜0.001	＜0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		＜0.003	＜0.003	＜0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下		0.008			0.017			0.009			0.006		0.017	0.006	0.010
26	臭素酸	0.01	mg/L以下		＜0.001			0.001			＜0.001			＜0.001		0.001	＜0.001	＜0.001
27	総トリハロメタン	0.1	mg/L以下		0.018			0.041			0.020			0.013		0.041	0.013	0.023
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		＜0.003	＜0.003	＜0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下		0.003			0.007			0.004			0.002		0.007	0.002	0.004
30	ブロモホルム	0.09	mg/L以下		0.007			0.015			0.007			0.005		0.015	0.005	0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下		＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008		＜0.008	＜0.008	＜0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下		0.002											0.002	0.002	0.002
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下		＜0.01											＜0.01	＜0.01	＜0.01
34	鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03
35	銅及びその化合物	1.0	mg/L以下		＜0.01											＜0.01	＜0.01	＜0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下		34.8											34.8	34.8	34.8
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
38	塩化物イオン	200	mg/L以下	10.8	11.0	10.9	11.2	11.2	11.5	11.5	11.3	11.5	11.8	11.1	11.3	11.8	10.8	11.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg/L以下		73			74			72			75		75	72	74
40	蒸発残留物	500	mg/L以下		234			253			225			237		253	225	237
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下		＜0.02											＜0.02	＜0.02	＜0.02
42	ジェオスミン	0.00001	mg/L以下															
43	2-MIB	0.00001	mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下		＜0.002											＜0.002	＜0.002	＜0.002
45	フェノール類	0.005	mg/L以下		＜0.0005											＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
46	有機物質（TOC）	3	mg/L以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
47	pH値	5.8～8.6		7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	7.4
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5	度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
51	濁　度	2	度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	0.1	mg/L以上	0.30	0.40	0.40	0.52	0.52	0.42	0.44	0.44	0.44	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4
	水　温		℃	14.1	19.5	23.4	22.4	27.6	26.3	25.0	19.3	14.0	12.3	12.5	12.5	27.6	12.3	19.1

令和 元 年度　水質管理目標設定項目

＜下総小野水系＞

・原水採水地点　：　着水井（下総小野浄水場内）

地　　番　：　成田市小野890－1

・浄水採水地点　　：　四谷共同利用施設内給水栓

地　　番　：　成田市四谷28－1

No	検査項目	目標値		2019/5/8	
		数値	単位等	原水	浄水
1	アンチモン及びその化合物	0.02	mg/ℓ以下	＜0.0002	
2	ウラン及びその化合物	0.002	mg/ℓ以下	0.0004	
3	ニッケル及びその化合物	0.02	mg/ℓ以下		＜0.002
4	---	---	---		
5	1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/ℓ以下	＜0.0004	
6	---	---	---		
7	---	---	---		
8	トルエン	0.4	mg/ℓ以下	＜0.04	
9	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	0.08	mg/ℓ以下	＜0.008	
10	亜塩素酸	0.6	mg/ℓ以下		＜0.06
11	---	---	---		
12	二酸化塩素	0.6	mg/ℓ以下		＜0.06
13	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.01	mg/ℓ以下		＜0.001
14	抱水クロラール	0.02	mg/ℓ以下		＜0.002
15	農薬類	全項目の総和の１以下		＜1	
16	残留塩素	1	mg/ℓ以下		0.32
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/ℓ～100mg/ℓ		120	120
18	マンガン及びその化合物	0.01	mg/ℓ以下	0.980	＜0.001
19	遊離炭酸	20	mg/ℓ以下		13
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3	mg/ℓ以下	＜0.03	
21	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.02	mg/ℓ以下	＜0.002	
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3	mg/ℓ以下		0.9
23	臭気強度（TON）	3	以下		＜1
24	蒸発残留物	30mg/ℓ～200mg/ℓ			252
25	濁度	1	度以下	0.6	
26	pH値	7.5程度		7.3	7.4
27	腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける			-0.6
28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)		28	
29	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg/ℓ以下	＜0.01	
30	アルミニウム及びその化合物	0.1	mg/ℓ以下	＜0.01	0.02
	水温		℃	16.1	20.3

令和 元 年度　水質管理目標設定項目

＜伊能水系＞

・原水採水地点　：　着水井（伊能浄水場内）

地　　番　：　成田市伊能633－14

・浄水採水地点　　：　村田街区公園内給水栓

地　　番　：　成田市村田586

No	検査項目	目標値		2019/5/8	
		数値	単位等	原水	浄水
1	アンチモン及びその化合物	0.02	mg/ℓ以下	＜0.002	
2	ウラン及びその化合物	0.002	mg/ℓ以下	0.0007	
3	ニッケル及びその化合物	0.02	mg/ℓ以下		＜0.002
4	---	---	---		
5	1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/ℓ以下	＜0.0004	
6	---	---	---		
7	---	---	---		
8	トルエン	0.4	mg/ℓ以下	＜0.04	
9	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	0.08	mg/ℓ以下	＜0.008	
10	亜塩素酸	0.6	mg/ℓ以下		＜0.06
11	---	---	---		
12	二酸化塩素	0.6	mg/ℓ以下		＜0.06
13	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.01	mg/ℓ以下		＜0.001
14	抱水クロラール	0.02	mg/ℓ以下		＜0.002
15	農薬類	全項目の総和の１以下		＜1	
16	残留塩素	1	mg/ℓ以下		0.4
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/ℓ～100mg/ℓ		72	73
18	マンガン及びその化合物	0.01	mg/ℓ以下	0.008	＜0.001
19	遊離炭酸	20	mg/ℓ以下		8
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3	mg/ℓ以下	＜0.03	
21	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.02	mg/ℓ以下	＜0.002	
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3	mg/ℓ以下		0.8
23	臭気強度（TON）	3	以下		＜1
24	蒸発残留物	30mg/ℓ～200mg/ℓ			234
25	濁度	1	度以下	＜0.1	
26	pH値	7.5程度		7.7	7.3
27	腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.2
28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)		8	
29	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg/ℓ以下	＜0.01	
30	アルミニウム及びその化合物	0.1	mg/ℓ以下	＜0.01	＜0.01
	水温		℃	17.6	19.6

令和 元 年度　水質管理目標設定項目（原水・農薬）

＜下総小野水系＞

採水地点　：　着水井（下総小野浄水場内）

地　　番　：　成田市小野890－1

No	検査項目	目標値		2019/5/8
		数値	単位等	
1	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ（D-D）	0.05	mg/L	＜0.0005
2	2,2-DPA（ﾀﾞﾗﾎﾟﾝ）	0.08	mg/L	＜0.001
3	2,4-D（2,4-PA）	0.02	mg/L	＜0.0003
4	EPN	0.004	mg/L	＜0.00005
5	MCPA	0.005	mg/L	＜0.0003
6	ｱｼｭﾗﾑ	0.9	mg/L	＜0.009
7	ｱｾﾌｪｰﾄ	0.006	mg/L	＜0.0008
8	ｱﾄﾗｼﾞﾝ	0.01	mg/L	＜0.0001
9	ｱﾆﾛﾎｽ	0.003	mg/L	＜0.00005
10	ｱﾐﾄﾗｽﾞ	0.006	mg/L	＜0.0003
11	ｱﾗｸﾛｰﾙ	0.03	mg/L	＜0.0003
12	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	0.005	mg/L	＜0.00008
13	ｲｿﾌｪﾝﾎｽ	0.001	mg/L	＜0.00003
14	ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ（MIPC）	0.01	mg/L	＜0.0001
15	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ（IPT）	0.3	mg/L	＜0.003
16	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ（IBP）	0.09	mg/L	＜0.0009
17	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ	0.006	mg/L	＜0.00006
18	ｲﾝﾀﾞﾉﾌｧﾝ	0.009	mg/L	＜0.00009
19	ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ	0.03	mg/L	＜0.0003
20	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	0.08	mg/L	＜0.0008
21	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）	0.01	mg/L	＜0.0001
22	ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ	0.02	mg/L	＜0.0002
23	ｵｷｼﾝ銅（有機銅）	0.03	mg/L	＜0.0004
24	ｵﾘｻｽﾄﾛﾋﾞﾝ	0.1	mg/L	＜0.001
25	ｶｽﾞｻﾎｽ	0.0006	mg/L	＜0.000006
26	ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ	0.008	mg/L	＜0.00008
27	ｶﾙﾀｯﾌﾟ	0.3	mg/L	＜0.003
28	ｶﾙﾊﾞﾘﾙ（NAC）	0.02	mg/L	＜0.0005
29	ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ	0.005	mg/L	＜0.00005
30	ｷﾉｸﾗﾐﾝ（ACN）	0.005	mg/L	＜0.00005
31	ｷｬﾌﾟﾀﾝ	0.3	mg/L	＜0.003
32	ｸﾐﾙﾛﾝ	0.03	mg/L	＜0.0003
33	ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ	2	mg/L	＜0.02
34	ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ	0.02	mg/L	＜0.0002
35	ｸﾛﾒﾌﾟﾛｯﾌﾟ	0.02	mg/L	＜0.0002
36	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ（CNP）	0.0001	mg/L	＜0.0001
37	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ	0.003	mg/L	＜0.00005
38	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ（TPN）	0.05	mg/L	＜0.0005
39	ｼｱﾅｼﾞﾝ	0.001	mg/L	＜0.00004
40	ｼｱﾉﾎｽ（CYAP）	0.003	mg/L	＜0.00003
41	ｼﾞｳﾛﾝ（DCMU）	0.02	mg/L	＜0.0002

令和 元 年度　水質管理目標設定項目（原水・農薬）

＜下総小野水系＞

採水地点　：　着水井（下総小野浄水場内）

地　　番　：　成田市小野890－1

No	検査項目	目標値		2019/5/8
		数値	単位等	
42	ｼﾞｸﾛﾍﾞﾆﾙ（DBN）	0.03	mg/L	＜0.0003
43	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ（DDVP）	0.008	mg/L	＜0.00008
44	ｼﾞｸﾜｯﾄ	0.005	mg/L	＜0.00005
45	ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ（ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ）	0.004	mg/L	＜0.00004
46	ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬	0.005 二硫化炭素として	mg/L	＜0.00005
47	ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ	0.009	mg/L	＜0.00009
48	ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ	0.006	mg/L	＜0.00006
49	シマジン（CAT）	0.003	mg/L	＜0.00003
50	ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ	0.02	mg/L	＜0.0002
51	ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ	0.05	mg/L	＜0.0005
52	ｼﾒﾄﾘﾝ	0.03	mg/L	＜0.0003
53	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	0.003	mg/L	＜0.00003
54	ﾀﾞｲﾑﾛﾝ	0.8	mg/L	＜0.008
55	ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ（ｶｰﾊﾞﾑ）及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ	0.01 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄとして	mg/L	＜0.0001
56	ﾁｱｼﾞﾆﾙ	0.1	mg/L	＜0.001
57	チウラム	0.02	mg/L	＜0.0002
58	ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ	0.08	mg/L	＜0.0008
59	ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ	0.3	mg/L	＜0.003
60	チオベンカルブ	0.02	mg/L	＜0.0002
61	ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ	0.002	mg/L	＜0.00002
62	ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ（MBPMC）	0.02	mg/L	＜0.0002
63	ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ	0.006	mg/L	＜0.00006
64	ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ（DEP）	0.005	mg/L	＜0.0002
65	ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ	0.1	mg/L	＜0.001
66	ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ	0.06	mg/L	＜0.0006
67	ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ	0.03	mg/L	＜0.0003
68	ﾊﾟﾗｺｰﾄ	0.005	mg/L	＜0.00005
69	ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ	0.0009	mg/L	＜0.00005
70	ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ	0.01	mg/L	＜0.0001
71	ﾋﾟﾗｿﾞｷｼﾌｪﾝ	0.004	mg/L	＜0.00004
72	ﾋﾟﾗｿﾞﾘﾈｰﾄ（ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ）	0.02	mg/L	＜0.0002
73	ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ	0.002	mg/L	＜0.00005
74	ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ	0.02	mg/L	＜0.0002
75	ﾋﾟﾛｷﾛﾝ	0.05	mg/L	＜0.0005
76	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	0.0005	mg/L	＜0.000005
77	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ（MEP）	0.01	mg/L	＜0.0001
78	ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ（BPMC）	0.03	mg/L	＜0.0003
79	ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ	0.05	mg/L	＜0.0005
80	ﾌｪﾝﾁｵﾝ（MPP）	0.006	mg/L	＜0.00006

令和 元 年度 水質管理目標設定項目(原水・農薬)

＜下総小野水系＞

採水地点 ： 着水井(下総小野浄水場内)

地　　番 ： 成田市小野890－1

No	検査項目	目標値		2019/5/8
		数値	単位等	
81	ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ(PAP)	0.007	mg/L	＜0.00007
82	ﾌｪﾝﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ	0.01	mg/L	＜0.0001
83	ﾌｻﾗｲﾄﾞ	0.1	mg/L	＜0.001
84	ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ	0.03	mg/L	＜0.0003
85	ﾌﾞﾀﾐﾎｽ	0.02	mg/L	＜0.0002
86	ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ	0.02	mg/L	＜0.0002
87	ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ	0.03	mg/L	＜0.0003
88	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	0.05	mg/L	＜0.0005
89	ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ	0.09	mg/L	＜0.0009
90	ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ	0.004	mg/L	＜0.00004
91	ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ	0.05	mg/L	＜0.0005
92	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	0.05	mg/L	＜0.0005
93	ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ	0.03	mg/L	＜0.0005
94	ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ	0.1	mg/L	＜0.001
95	ﾍﾞﾉﾐﾙ	0.02	mg/L	＜0.0002
96	ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ	0.1	mg/L	＜0.001
97	ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ	0.09	mg/L	＜0.0009
98	ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾅｯﾌﾟ	0.005	mg/L	＜0.00005
99	ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ	0.2	mg/L	＜0.002
100	ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ	0.3	mg/L	＜0.003
101	ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ	0.04	mg/L	＜0.0004
102	ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ(ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ)	0.01	mg/L	＜0.0001
103	ﾍﾞﾝﾌﾚｾｰﾄ	0.07	mg/L	＜0.0007
104	ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ	0.003	mg/L	＜0.00003
105	ﾏﾗﾁｵﾝ(ﾏﾗｿﾝ)	0.7	mg/L	＜0.007
106	ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ(MCPP)	0.05	mg/L	＜0.0005
107	ﾒｿﾐﾙ	0.03	mg/L	＜0.0003
108	ﾒﾀﾗｷｼﾙ	0.2	mg/L	＜0.0006
109	ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ(DMTP)	0.004	mg/L	＜0.00004
110	ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ	0.04	mg/L	＜0.0004
111	ﾒﾄﾘﾌﾞｼﾞﾝ	0.03	mg/L	＜0.0003
112	ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ	0.02	mg/L	＜0.0002
113	ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ	0.1	mg/L	＜0.001
114	ﾓﾘﾈｰﾄ	0.005	mg/L	＜0.00005
合　計		1mg/L以下		＜1

令和 元 年度　水質管理目標設定項目（原水・農薬）

＜伊能水系＞

採水地点　：　着水井（伊能浄水場内）

地　　番　：　成田市伊能633－14

No	検査項目	目標値		2019/5/8
		数値	単位等	
1	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ（D-D）	0.05	mg/L	＜0.0005
2	2,2-DPA（ﾀﾞﾗﾎﾟﾝ）	0.08	mg/L	＜0.001
3	2,4-D（2,4-PA）	0.02	mg/L	＜0.0003
4	EPN	0.004	mg/L	＜0.00005
5	MCPA	0.005	mg/L	＜0.0003
6	ｱｼｭﾗﾑ	0.9	mg/L	＜0.009
7	ｱｾﾌｪｰﾄ	0.006	mg/L	＜0.0008
8	ｱﾄﾗｼﾞﾝ	0.01	mg/L	＜0.0001
9	ｱﾆﾛﾎｽ	0.003	mg/L	＜0.00005
10	ｱﾐﾄﾗｽﾞ	0.006	mg/L	＜0.0003
11	ｱﾗｸﾛｰﾙ	0.03	mg/L	＜0.0003
12	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	0.005	mg/L	＜0.00008
13	ｲｿﾌｪﾝﾎｽ	0.001	mg/L	＜0.00003
14	ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ（MIPC）	0.01	mg/L	＜0.0001
15	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ（IPT）	0.3	mg/L	＜0.003
16	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ（IBP）	0.09	mg/L	＜0.0009
17	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ	0.006	mg/L	＜0.00006
18	ｲﾝﾀﾞﾉﾌｧﾝ	0.009	mg/L	＜0.00009
19	ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ	0.03	mg/L	＜0.0003
20	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	0.08	mg/L	＜0.0008
21	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）	0.01	mg/L	＜0.0001
22	ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ	0.02	mg/L	＜0.0002
23	ｵｷｼﾝ銅（有機銅）	0.03	mg/L	＜0.0004
24	ｵﾘｻｽﾄﾛﾋﾞﾝ	0.1	mg/L	＜0.001
25	ｶｽﾞｻﾎｽ	0.0006	mg/L	＜0.000006
26	ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ	0.008	mg/L	＜0.00008
27	ｶﾙﾀｯﾌﾟ	0.3	mg/L	＜0.003
28	ｶﾙﾊﾞﾘﾙ（NAC）	0.02	mg/L	＜0.0005
29	ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ	0.005	mg/L	＜0.00005
30	ｷﾉｸﾗﾐﾝ（ACN）	0.005	mg/L	＜0.00005
31	ｷｬﾌﾟﾀﾝ	0.3	mg/L	＜0.003
32	ｸﾐﾙﾛﾝ	0.03	mg/L	＜0.0003
33	ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ	2	mg/L	＜0.02
34	ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ	0.02	mg/L	＜0.0002
35	ｸﾛﾒﾌﾟﾛｯﾌﾟ	0.02	mg/L	＜0.0002
36	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ（CNP）	0.0001	mg/L	＜0.0001
37	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ	0.003	mg/L	＜0.00005
38	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ（TPN）	0.05	mg/L	＜0.0005
39	ｼｱﾅｼﾞﾝ	0.001	mg/L	＜0.00004
40	ｼｱﾉﾎｽ（CYAP）	0.003	mg/L	＜0.00003
41	ｼﾞｳﾛﾝ（DCMU）	0.02	mg/L	＜0.0002

令和 元 年度　水質管理目標設定項目（原水・農薬）

＜伊能水系＞

採水地点　：　着水井（伊能浄水場内）

地　　番　：　成田市伊能633－14

No	検査項目	目標値		2019/5/8
		数値	単位等	
42	ｼﾞｸﾛﾍﾞﾆﾙ（DBN）	0.03	mg/L	＜0.0003
43	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ（DDVP）	0.008	mg/L	＜0.00008
44	ｼﾞｸﾜｯﾄ	0.005	mg/L	＜0.00005
45	ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ（ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ）	0.004	mg/L	＜0.00004
46	ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬	0.005 二硫化炭素として	mg/L	＜0.00005
47	ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ	0.009	mg/L	＜0.00009
48	ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ	0.006	mg/L	＜0.00006
49	シマジン（CAT）	0.003	mg/L	＜0.00003
50	ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ	0.02	mg/L	＜0.0002
51	ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ	0.05	mg/L	＜0.0005
52	ｼﾒﾄﾘﾝ	0.03	mg/L	＜0.0003
53	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	0.003	mg/L	＜0.00003
54	ﾀﾞｲﾑﾛﾝ	0.8	mg/L	＜0.008
55	ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ（ｶｰﾊﾞﾑ）及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ	0.01 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄとして	mg/L	＜0.0001
56	ﾁｱｼﾞﾆﾙ	0.1	mg/L	＜0.001
57	チウラム	0.02	mg/L	＜0.0002
58	ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ	0.08	mg/L	＜0.0008
59	ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ	0.3	mg/L	＜0.003
60	チオベンカルブ	0.02	mg/L	＜0.0002
61	ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ	0.002	mg/L	＜0.00002
62	ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ（MBPMC）	0.02	mg/L	＜0.0002
63	ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ	0.006	mg/L	＜0.00006
64	ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ（DEP）	0.005	mg/L	＜0.0002
65	ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ	0.1	mg/L	＜0.001
66	ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ	0.06	mg/L	＜0.0006
67	ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ	0.03	mg/L	＜0.0003
68	ﾊﾟﾗｺｰﾄ	0.005	mg/L	＜0.00005
69	ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ	0.0009	mg/L	＜0.00005
70	ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ	0.01	mg/L	＜0.0001
71	ﾋﾟﾗｿﾞｷｼﾌｪﾝ	0.004	mg/L	＜0.00004
72	ﾋﾟﾗｿﾞﾘﾈｰﾄ（ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ）	0.02	mg/L	＜0.0002
73	ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ	0.002	mg/L	＜0.00005
74	ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ	0.02	mg/L	＜0.0002
75	ﾋﾟﾛｷﾛﾝ	0.05	mg/L	＜0.0005
76	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	0.0005	mg/L	＜0.000005
77	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ（MEP）	0.01	mg/L	＜0.0001
78	ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ（BPMC）	0.03	mg/L	＜0.0003
79	ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ	0.05	mg/L	＜0.0005
80	ﾌｪﾝﾁｵﾝ（MPP）	0.006	mg/L	＜0.00006

令和 元 年度　水質管理目標設定項目（原水・農薬）

＜伊能水系＞

採水地点　：　着水井（伊能浄水場内）

地　　番　：　成田市伊能633－14

No	検査項目	目標値		2019/5/8
		数値	単位等	
81	ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ（PAP）	0.007	mg/L	＜0.00007
82	ﾌｪﾝﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ	0.01	mg/L	＜0.0001
83	ﾌｻﾗｲﾄﾞ	0.1	mg/L	＜0.001
84	ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ	0.03	mg/L	＜0.0003
85	ﾌﾞﾀﾐﾎｽ	0.02	mg/L	＜0.0002
86	ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ	0.02	mg/L	＜0.0002
87	ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ	0.03	mg/L	＜0.0003
88	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	0.05	mg/L	＜0.0005
89	ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ	0.09	mg/L	＜0.0009
90	ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ	0.004	mg/L	＜0.00004
91	ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ	0.05	mg/L	＜0.0005
92	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	0.05	mg/L	＜0.0005
93	ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ	0.03	mg/L	＜0.0005
94	ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ	0.1	mg/L	＜0.001
95	ﾍﾞﾉﾐﾙ	0.02	mg/L	＜0.0002
96	ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ	0.1	mg/L	＜0.001
97	ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ	0.09	mg/L	＜0.0009
98	ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾅｯﾌﾟ	0.005	mg/L	＜0.00005
99	ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ	0.2	mg/L	＜0.002
100	ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ	0.3	mg/L	＜0.003
101	ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ	0.04	mg/L	＜0.0004
102	ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ（ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ）	0.01	mg/L	＜0.0001
103	ﾍﾞﾝﾌﾚｾｰﾄ	0.07	mg/L	＜0.0007
104	ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ	0.003	mg/L	＜0.00003
105	ﾏﾗﾁｵﾝ（ﾏﾗｿﾝ）	0.7	mg/L	＜0.007
106	ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ（MCPP）	0.05	mg/L	＜0.0005
107	ﾒｿﾐﾙ	0.03	mg/L	＜0.0003
108	ﾒﾀﾗｷｼﾙ	0.2	mg/L	＜0.0006
109	ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ（DMTP）	0.004	mg/L	＜0.00004
110	ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ	0.04	mg/L	＜0.0004
111	ﾒﾄﾘﾌﾞｼﾞﾝ	0.03	mg/L	＜0.0003
112	ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ	0.02	mg/L	＜0.0002
113	ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ	0.1	mg/L	＜0.001
114	ﾓﾘﾈｰﾄ	0.005	mg/L	＜0.00005
合　計		1mg/L以下		＜1