

成田富里いずみ清掃工場 維持管理の状況に関する情報【令和2年度】
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第2号に基づく)

①ごみ処理量・ガス温度

年度	月	可燃ごみ処理量(t)	ガス温度(℃)				一酸化炭素	
			1号炉		2号炉		1号炉	2号炉
			燃焼室温度	除去施設前(ろ過式集じん器入口)	燃焼室温度	除去施設前(ろ過式集じん器入口)	煙突	
令和2	4	5634.96	1053	203	1058	202	4	6
	5	5449.42	1055	202	1055	200	5	4
	6	1471.47	1063	203	1066	200	4	3
	7	4894.54	1050	199	1050	199	8	12
	8	5813.04	1052	201	1056	199	6	5
	9	5792.25	1056	203	1048	200	4	6
	10	2189.80	1058	203	1049	200	6	4
	11	4447.12	1058	202	1059	200	6	7
	12	5736.01	1052	201	1055	200	6	7
	1	5545.65	1049	201	1055	200	5	6
	2	2147.9	1053	201	1053	200	4	10
	3	3378.57	1059	200	1062	200	7	6

※6月に点検整備実施

※10月に点検整備実施

※2月に点検整備実施

ガス温度は毎日測定。数値は月毎の平均値である。(停止、立ち上げ、立ち下げ時除く)
減温塔・ろ過式集じん器で捕集したばいじんは、飛灰搬送コンベアで搬送されます。溶融時は常に稼働。
詳細は清掃工場にお問い合わせ下さい。

②ダイオキシン類毒性等量測定結果

年度	測定項目		ダイオキシン類毒性等量	
	測定地点		1号炉煙突	2号炉煙突
	単位		ng-TEQ/m ³ N	
令和2	採取日	結果を得られた日	測定結果	
	4月3日	4月27日	0.0022	0.0046
	7月17日	8月4日	0.011	0.027
	10月2日	10月22日	0.0017	0.0055
	1月8日	2月3日	0.0032	
	1月8日	1月15日		0.011

③ばいじん等濃度測定結果

年度	測定項目		ばいじん		硫酸化合物		窒素化合物		塩化水素	
	測定地点		1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突
	単位		g/m ³ N		ppm		ppm		ppm	
令和2	採取日	結果を得られた日	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果
	4月3日	4月30日	<0.001	<0.001	<0.2	<0.2	16	19	2	8
	6月5日	6月18日	0.001	<0.001	<0.2	0.3	15	16	<1	6
	8月7日	8月27日	<0.001	<0.001	<0.2	0.2	14	16	<1	5
	10月2日	10月19日	<0.001	<0.001	<0.2	0.2	16	19	3	2
	12月4日	12月22日	<0.001	<0.001	<0.2	0.6	13	15	5	7
	2月4日	2月17日	<0.001	<0.001	<0.2	<0.2	15	13	4	2

※ 濃度は酸素12%補正值である。