

成田富里いずみ清掃工場 維持管理の状況に関する情報【令和3年度】
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第2号に基づく)

①ごみ処理量・ガス温度

年度	月	可燃ごみ処理量(t)	ガス温度(℃)				一酸化炭素	
			1号炉		2号炉		1号炉	2号炉
			燃焼室温度	除去施設前 (ろ過式集じん器入口)	燃焼室温度	除去施設前 (ろ過式集じん器入口)	煙突	
令和3	4	5331.29	1057	201	1061	200	8	9
	5	5835.93	1057	202	1060	200	4	5
	6	1334.35	1051	201	1055	199	6	6
	7	5115.86	1050	199	1052	199	10	16
	8	5232.99	1053	199	1058	199	6	12
	9	5478.69	1057	200	1056	199	4	13
	10	3338.98	1059	201	1056	199	4	5
	11	3953.29	1051	200	1062	199	5	8
	12	5758.51	1051	201	1057	200	5	8
	1	5533.43	1050	202	1051	200	4	7
	2	2358.8	1051	202	1055	200	8	9
	3	4030.59	1062	202	1074	199	10	10

ガス温度は毎日測定。数値は月毎の平均値である。(停止,立ち上げ、立ち下げ時除く)
減温塔・ろ過式集じん器で捕集したばいじんは、飛灰搬送コンベアで搬送されます。溶融時は常に稼働。

詳細は清掃工場にお問い合わせ下さい。

②ダイオキシン類毒性等量測定結果

年度	測定項目		ダイオキシン類毒性等量	
	測定地点		1号炉煙突	2号炉煙突
	単位		ng-TEQ/m ³ N	
	採取日	結果を得られた日	測定結果	
令和3	4月2日	4月23日	0.0037	0.011
	7月30日	8月23日	0.030	0.013
	10月8日	10月25日	0.015	0.016
	1月7日	2月1日	0.0038	0.0022

③ばいじん等濃度測定結果

年度	測定項目		ばいじん		硫黄酸化物		窒素酸化物		塩化水素	
	測定地点		1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突
	単位		g/m ³ N		ppm		ppm		ppm	
	採取日	結果を得られた日	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果
令和3	4月2日	4月26日	<0.001	<0.001	<0.2	0.2	15	16	4.6	6.0
	6月4日	6月25日	<0.001	<0.001	<0.2	<0.2	14	13	8.8	6.3
	8月6日	8月27日	<0.001	<0.001	<0.2	0.3	13	13	7.6	5.4
	10月8日	10月27日	<0.001		<0.2		19		11	
	10月8日	10月28日		<0.001		<0.2		18		6.1
	12月2日	12月29日	<0.001	<0.001	<0.2	<0.2	11	12	7.0	8.2
	2月10日	3月10日	<0.001	<0.001	<0.2	<0.2	14	14	5.7	2.1

※ 濃度は酸素12%補正值である。