令和 3 年度　水質検査結果

＜下総小野水系＞

採水地点 ： 四谷共同利用施設内給水栓

地　　番 ： 成田市四谷２８－１

No	検査項目	基準値		R3.4.1	R3.5.6	R3.6.2	R3.7.1	R3.8.4	R3.9.1	R3.10.6	R3.11.4	R3.12.1	R4.1.5	R4.2.2	R4.3.2	検査結果まとめ		
		数値	単位等													最大値	最小値	平均値
1	一般細菌	100	個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下		＜0.0003											＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下		＜0.00005											＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
6	鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004
8	六価クロム化合物	0.02	mg/L以下		＜0.002											＜0.005	＜0.005	＜0.005
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下		＜0.004											＜0.004	＜0.004	＜0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下		0.58											0.58	0.58	0.58
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下		＜0.08											＜0.08	＜0.08	＜0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下		＜0.1											＜0.1	＜0.1	＜0.1
14	四塩化炭素	0.002	mg/L以下		＜0.0002											＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下		＜0.005											＜0.005	＜0.005	＜0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
20	ベンゼン	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
21	塩素酸	0.6	mg/L以下		＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06		＜0.06	＜0.06	＜0.06
22	クロロ酢酸	0.02	mg/L以下		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002
23	クロロホルム	0.06	mg/L以下		0.001			0.004			0.003			＜0.001		0.004	＜0.001	0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		＜0.003	＜0.003	＜0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下		0.010			0.016			0.013			0.009		0.016	0.009	0.012
26	臭素酸	0.01	mg/L以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
27	総トリハロメタン	0.1	mg/L以下		0.022			0.035			0.028			0.018		0.035	0.018	0.026
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		＜0.003	＜0.003	＜0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下		0.004			0.010			0.008			0.004		0.010	0.004	0.007
30	ブロモホルム	0.09	mg/L以下		0.007			0.005			0.004			0.005		0.007	0.004	0.005
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下		＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008		＜0.008	＜0.008	＜0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下		0.004											0.004	0.004	0.004
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下		0.02			0.02			0.02			0.03		0.03	0.02	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03
35	銅及びその化合物	1.0	mg/L以下		＜0.01											＜0.01	＜0.01	＜0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下		23.8											23.8	23.8	23.8
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
38	塩化物イオン	200	mg/L以下	13.2	13.2	13.4	13.6	13.3	13.2	13.3	13.1	13.6	13.9	14.3	14.2	14.3	13.1	13.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg/L以下		100			118			120			108		120	100	112
40	蒸発残留物	500	mg/L以下		224			268			247			234		268	224	243
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下		＜0.02											＜0.02	＜0.02	＜0.02
42	ジェオスミン	0.00001	mg/L以下		＜0.000001											＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
43	2-MIB	0.00001	mg/L以下		＜0.000001											＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下		＜0.002											＜0.002	＜0.002	＜0.002
45	フェノール類	0.005	mg/L以下		＜0.0005											＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
46	有機物質（TOC）	3	mg/L以下	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.3	0.5
47	pH値	5.8～8.6		7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	7.8	7.6	7.9	7.6	7.7
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5	度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
51	濁　度	2	度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	0.1	mg/ℓ以上	0.46	0.42	0.36	0.48	0.36	0.30	0.36	0.40	0.48	0.44	0.42	0.40	0.5	0.3	0.4
	水　温		℃	16.3	19.5	23.4	25.5	30.3	30.0	24.8	18.7	14.2	8.4	7.7	9.2	30.3	7.7	19.0

令和 3 年度　水質検査結果

＜伊能水系＞

採水地点 ： 村田街区公園内給水栓

地　　番 ： 成田市村田586

No	検査項目	基準値		R3.4.1	R3.5.6	R3.6.2	R3.7.1	R3.8.4	R3.9.1	R3.10.6	R3.11.4	R3.12.1	R4.1.5	R4.2.2	R4.3.2	検査結果まとめ		
		数値	単位等													最大値	最小値	平均値
1	一般細菌	100	個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下		＜0.0003											＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下		＜0.00005											＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
6	鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003
8	六価クロム化合物	0.02	mg/L以下		＜0.002											＜0.005	＜0.005	＜0.005
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下		＜0.005											＜0.004	＜0.004	＜0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下		1.01											1.01	1.01	1.01
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下		＜0.08											＜0.08	＜0.08	＜0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下		＜0.1											＜0.1	＜0.1	＜0.1
14	四塩化炭素	0.002	mg/L以下		＜0.0002											＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下		＜0.005											＜0.005	＜0.005	＜0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
20	ベンゼン	0.01	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
21	塩素酸	0.6	mg/L以下		＜0.06			0.08			＜0.06			＜0.06		0.08	＜0.06	＜0.06
22	クロロ酢酸	0.02	mg/L以下		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002
23	クロロホルム	0.06	mg/L以下		0.003			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		＜0.003	＜0.003	＜0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下		0.020			0.020			0.015			0.012		0.020	0.012	0.017
26	臭素酸	0.01	mg/L以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
27	総トリハロメタン	0.1	mg/L以下		0.045			0.045			0.033			0.027		0.045	0.027	0.038
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		＜0.003	＜0.003	＜0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下		0.010			0.009			0.007			0.006		0.010	0.006	0.008
30	ブロモホルム	0.09	mg/L以下		0.012			0.013			0.009			0.007		0.013	0.007	0.010
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下		＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008		＜0.008	＜0.008	＜0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001	＜0.001
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下		0.01											0.01	0.01	0.01
34	鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03
35	銅及びその化合物	1.0	mg/L以下		＜0.01											＜0.01	＜0.01	＜0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下		39.0											39.0	39.0	39.0
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.001	0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	＜0.001	＜0.001
38	塩化物イオン	200	mg/L以下	11.1	11.0	11.2	11.2	11.1	11.2	11.3	11.2	11.5	11.3	10.9	11.0	11.5	10.9	11.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg/L以下		75			73			75			73		75	73	74
40	蒸発残留物	500	mg/L以下		263			269			249			234		269	234	254
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下		＜0.02											＜0.02	＜0.02	＜0.02
42	ジェオスミン	0.00001	mg/L以下		＜0.000001											＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
43	2-MIB	0.00001	mg/L以下		＜0.000001											＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下		＜0.002											＜0.002	＜0.002	＜0.002
45	フェノール類	0.005	mg/L以下		＜0.0005											＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
46	有機物質（TOC）	3	mg/L以下	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	＜0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	＜0.3	0.3
47	pH値	5.8～8.6		7.3	7.4	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.3	7.5
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5	度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
51	濁　度	2	度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	0.1	mg/L以上	0.48	0.34	0.42	0.68	0.38	0.36	0.44	0.42	0.44	0.4	0.48	0.42	0.7	0.3	0.4
	水　温		℃	16.1	19.6	22.0	23.3	27.3	27.1	22.8	18.0	14.3	9.7	10.1	11.3	27.3	9.7	18.5

令和３年度　水質管理目標設定項目

＜下総小野水系＞

・原水採水地点　：　下総小野浄水場内　着水井
　地　　番　　：　成田市小野890番地1
・浄水採水地点　：　四谷共同利用施設内給水栓
　地　　番　　：　成田市四谷28番地1

No	検査項目	目標値		R3.5.6	
		数値	単位等	原水	浄水
目1	アンチモン及びその化合物	0.02	mg/L以下	＜0.002	
目2	ウラン及びその化合物	0.002	mg/L以下	0.0002	
目3	ニッケル及びその化合物	0.02	mg/L以下		＜0.002
目4	---	---	---		
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/L以下	＜0.0004	
目6	---	---	---		
目7	---	---	---		
目8	トルエン	0.4	mg/L以下	＜0.04	
目9	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	0.08	mg/L以下	＜0.008	
目10	亜塩素酸	0.6	mg/L以下		＜0.06
目11	---	---	---		
目12	二酸化塩素	0.6	mg/L以下		＜0.06
目13	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.01	mg/L以下		＜0.001
目14	抱水クロラール	0.02	mg/L以下		＜0.002
目15	農薬類	全項目の総和の1以下		＜1	
目16	残留塩素	1	mg/L以下		0.42
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L～100mg/L		99	100
目18	マンガン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.049	＜0.001
目19	遊離炭酸	20	mg/L以下		5
目20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3	mg/L以下	＜0.03	
目21	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.02	mg/L以下	＜0.002	
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3	mg/L以下		1.1
目23	臭気強度（TON）	3	以下		＜1
目24	蒸発残留物	30mg/L～200mg/L			224
目25	濁度	1	度以下	0.7	
目26	pH値	7.5程度		7.2	7.6
目27	腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける			-0.5
目28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）		390	
目29	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg/L以下	＜0.01	
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1	mg/L以下	＜0.01	0.02
目31	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005（暫定）	mg/L以下		＜0.000005
	水温		℃	16.9	19.5

令和３年度　水質管理目標設定項目

＜伊能水系＞

・原水採水地点　：　伊能浄水場内　着水井
　地　　番　　：　成田市伊能633番地14
・浄水採水地点　：　村田街区公園内給水栓
　地　　番　　：　成田市村田586番地

No	検査項目	目標値		R3.5.6	
		数値	単位等	原水	浄水
目1	アンチモン及びその化合物	0.02	mg/L以下	＜0.002	
目2	ウラン及びその化合物	0.002	mg/L以下	0.0008	
目3	ニッケル及びその化合物	0.02	mg/L以下		＜0.002
目4	---	---	---		
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/L以下	＜0.0004	
目6	---	---	---		
目7	---	---	---		
目8	トルエン	0.4	mg/L以下	＜0.04	
目9	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	0.08	mg/L以下	＜0.008	
目10	亜塩素酸	0.6	mg/L以下		＜0.06
目11	---	---	---		
目12	二酸化塩素	0.6	mg/L以下		＜0.06
目13	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.01	mg/L以下		＜0.001
目14	抱水クロラール	0.02	mg/L以下		＜0.002
目15	農薬類	全項目の総和の1以下		＜1	
目16	残留塩素	1	mg/L以下		
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L～100mg/L		72	75
目18	マンガン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.007	0.001
目19	遊離炭酸	20	mg/L以下		5
目20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3	mg/L以下	＜0.03	
目21	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.02	mg/L以下	＜0.002	
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3	mg/L以下		1.1
目23	臭気強度（TON）	3	以下		＜1
目24	蒸発残留物	30mg/L～200mg/L			263
目25	濁度	1	度以下	＜0.1	
目26	pH値	7.5程度		7.7	7.4
目27	腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.1
目28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）		7	
目29	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg/L以下	＜0.01	
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1	mg/L以下	＜0.01	0.01
目31	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005（暫定）	mg/L以下		＜0.000005
	水温		℃	16.9	19.6

令和３年度　水質管理目標設定項目（原水・農薬）
＜下総小野水系＞

採水地点　：　下総小野浄水場内　着水井

地　　番　：　成田市小野890番地1

No	検査項目	目標値		原水・農薬
		数値	単位等	R3.5.6
農薬1	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ（D-D）	0.05	mg/L	＜0.0005
農薬2	2,2-DPA（ﾀﾞﾗﾎﾟﾝ）	0.08	mg/L	＜0.001
農薬3	2,4-D（2,4-PA）	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬4	EPN	0.004	mg/L	＜0.00004
農薬5	MCPA	0.005	mg/L	＜0.0003
農薬6	ｱｼｭﾗﾑ	0.9	mg/L	＜0.009
農薬7	ｱｾﾌｪｰﾄ	0.006	mg/L	＜0.00006
農薬8	ｱﾄﾗｼﾞﾝ	0.01	mg/L	＜0.0001
農薬9	ｱﾆﾛﾎｽ	0.003	mg/L	＜0.00003
農薬10	ｱﾐﾄﾗｽﾞ	0.006	mg/L	＜0.0003
農薬11	ｱﾗｸﾛｰﾙ	0.03	mg/L	＜0.0003
農薬12	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	0.005	mg/L	＜0.00005
農薬13	ｲｿﾌｪﾝﾎｽ	0.001	mg/L	＜0.00003
農薬14	ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ（MIPC）	0.01	mg/L	＜0.0001
農薬15	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ（IPT）	0.3	mg/L	＜0.003
農薬16	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ（IBP）	0.09	mg/L	＜0.0009
農薬17	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ	0.006	mg/L	＜0.00006
農薬18	ｲﾝﾀﾞﾉﾌｧﾝ	0.009	mg/L	＜0.00009
農薬19	ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ	0.03	mg/L	＜0.0003
農薬20	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	0.08	mg/L	＜0.0008
農薬21	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）	0.01	mg/L	＜0.0001
農薬22	ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬23	ｵｷｼﾝ銅（有機銅）	0.03	mg/L	＜0.0004
農薬24	ｵﾘｻｽﾄﾛﾋﾞﾝ	0.1	mg/L	＜0.001
農薬25	ｶｽﾞｻﾎｽ	0.0006	mg/L	＜0.000006
農薬26	ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ	0.008	mg/L	＜0.00008
農薬27	ｶﾙﾀｯﾌﾟ	0.08	mg/L	＜0.001
農薬28	ｶﾙﾊﾞﾘﾙ（NAC）	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬29	ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ	0.0003	mg/L	＜0.00003
農薬30	ｷﾉｸﾗﾐﾝ（ACN）	0.005	mg/L	＜0.00005
農薬31	ｷｬﾌﾟﾀﾝ	0.3	mg/L	＜0.003
農薬32	ｸﾐﾙﾛﾝ	0.03	mg/L	＜0.0003
農薬33	ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ	2	mg/L	＜0.02
農薬34	ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬35	ｸﾛﾒﾌﾟﾛｯﾌﾟ	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬36	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ（CNP）	0.0001	mg/L	＜0.0001
農薬37	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ	0.003	mg/L	＜0.00003
農薬38	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ（TPN）	0.05	mg/L	＜0.0005
農薬39	ｼｱﾅｼﾞﾝ	0.001	mg/L	＜0.00001
農薬40	ｼｱﾉﾎｽ（CYAP）	0.003	mg/L	＜0.00003
農薬41	ｼﾞｳﾛﾝ（DCMU）	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬42	ｼﾞｸﾛﾍﾞﾆﾙ（DBN）	0.03	mg/L	＜0.0003
農薬43	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ（DDVP）	0.008	mg/L	＜0.00008

令和 3 年度　水質管理目標設定項目（原水・農薬）
＜下総小野水系＞

採水地点　：　下総小野浄水場内　着水井

地　　番　：　成田市小野890番地1

No	検査項目	目標値		原水・農薬
		数値	単位等	R3.5.6
農薬44	ｼﾞｸﾜｯﾄ	0.01	mg/L	＜0.0001
農薬45	ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ（ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ）	0.004	mg/L	＜0.00004
農薬46	ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬	0.005 二硫化炭素として	mg/L	＜0.00005
農薬47	ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ	0.009	mg/L	＜0.00009
農薬48	ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ	0.006	mg/L	＜0.00006
農薬49	シマジン（CAT）	0.003	mg/L	＜0.00003
農薬50	ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬51	ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ	0.05	mg/L	＜0.0005
農薬52	ｼﾒﾄﾘﾝ	0.03	mg/L	＜0.0003
農薬53	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	0.003	mg/L	＜0.00003
農薬54	ﾀﾞｲﾑﾛﾝ	0.8	mg/L	＜0.008
農薬55	ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ（ｶｰﾊﾞﾑ）及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ	0.01 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄとして	mg/L	＜0.0001
農薬56	ﾁｱｼﾞﾆﾙ	0.1	mg/L	＜0.001
農薬57	チウラム	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬58	ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ	0.08	mg/L	＜0.0008
農薬59	ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ	0.3	mg/L	＜0.003
農薬60	チオベンカルブ	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬61	ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ	0.002	mg/L	＜0.00002
農薬62	ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ（MBPMC）	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬63	ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ	0.006	mg/L	＜0.00006
農薬64	ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ（DEP）	0.005	mg/L	＜0.00005
農薬65	ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ	0.1	mg/L	＜0.001
農薬66	ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ	0.06	mg/L	＜0.0006
農薬67	ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ	0.03	mg/L	＜0.0003
農薬68	ﾊﾟﾗｺｰﾄ	0.005	mg/L	＜0.00005
農薬69	ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ	0.0009	mg/L	＜0.000009
農薬70	ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ	0.01	mg/L	＜0.0001
農薬71	ﾋﾟﾗｿﾞｷｼﾌｪﾝ	0.004	mg/L	＜0.00004
農薬72	ﾋﾟﾗｿﾞﾘﾈｰﾄ（ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ）	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬73	ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ	0.002	mg/L	＜0.00002
農薬74	ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬75	ﾋﾟﾛｷﾛﾝ	0.05	mg/L	＜0.0005
農薬76	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	0.0005	mg/L	＜0.000005
農薬77	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ（MEP）	0.01	mg/L	＜0.0001
農薬78	ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ（BPMC）	0.03	mg/L	＜0.0003
農薬79	ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ	0.05	mg/L	＜0.0005
農薬80	ﾌｪﾝﾁｵﾝ（MPP）	0.006	mg/L	＜0.00006
農薬81	ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ（PAP）	0.007	mg/L	＜0.00007
農薬82	ﾌｪﾝﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ	0.01	mg/L	＜0.0001
農薬83	ﾌｻﾗｲﾄﾞ	0.1	mg/L	＜0.001

令和 3 年度　水質管理目標設定項目（原水・農薬）
＜下総小野水系＞

採水地点　：　下総小野浄水場内　着水井

地　　番　：　成田市小野890番地1

No	検査項目	目標値		原水・農薬
		数値	単位等	R3.5.6
農薬84	ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ	0.03	mg/L	＜0.0003
農薬85	ﾌﾞﾀﾐﾎｽ	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬86	ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬87	ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ	0.03	mg/L	＜0.0003
農薬88	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	0.05	mg/L	＜0.0005
農薬89	ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ	0.09	mg/L	＜0.0009
農薬90	ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ	0.007	mg/L	＜0.00007
農薬91	ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ	0.05	mg/L	＜0.0005
農薬92	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	0.05	mg/L	＜0.0005
農薬93	ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ	0.03	mg/L	＜0.0003
農薬94	ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ	0.1	mg/L	＜0.001
農薬95	ﾍﾞﾉﾐﾙ	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬96	ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ	0.1	mg/L	＜0.001
農薬97	ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ	0.09	mg/L	＜0.0009
農薬98	ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾅｯﾌﾟ	0.005	mg/L	＜0.00005
農薬99	ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ	0.2	mg/L	＜0.002
農薬100	ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ	0.3	mg/L	＜0.003
農薬101	ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬102	ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ（ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ）	0.01	mg/L	＜0.0001
農薬103	ﾍﾞﾝﾌﾚｾｰﾄ	0.07	mg/L	＜0.0007
農薬104	ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ	0.003	mg/L	＜0.00003
農薬105	ﾏﾗﾁｵﾝ（ﾏﾗｿﾝ）	0.7	mg/L	＜0.007
農薬106	ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ（MCPP）	0.05	mg/L	＜0.0005
農薬107	ﾒｿﾐﾙ	0.03	mg/L	＜0.0003
農薬108	ﾒﾀﾗｷｼﾙ	0.2	mg/L	＜0.002
農薬109	ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ（DMTP）	0.004	mg/L	＜0.00004
農薬110	ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ	0.04	mg/L	＜0.0004
農薬111	ﾒﾄﾘﾌﾞｼﾞﾝ	0.03	mg/L	＜0.0003
農薬112	ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬113	ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ	0.1	mg/L	＜0.001
農薬114	ﾓﾘﾈｰﾄ	0.005	mg/L	＜0.00005
合　計		1mg/L以下		＜1

令和３年度　水質管理目標設定項目（原水・農薬）
＜伊能水系＞

採水地点　：　伊能浄水場内　着水井

地　　番　：　成田市伊能633番地14

No	検査項目	目標値		原水・農薬
		数値	単位等	R3.5.6
農薬1	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ（D-D）	0.05	mg/L	＜0.0005
農薬2	2,2-DPA（ﾀﾞﾗﾎﾟﾝ）	0.08	mg/L	＜0.001
農薬3	2,4-D（2,4-PA）	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬4	EPN	0.004	mg/L	＜0.00004
農薬5	MCPA	0.005	mg/L	＜0.0003
農薬6	ｱｼｭﾗﾑ	0.9	mg/L	＜0.009
農薬7	ｱｾﾌｪｰﾄ	0.006	mg/L	＜0.00006
農薬8	ｱﾄﾗｼﾞﾝ	0.01	mg/L	＜0.0001
農薬9	ｱﾆﾛﾎｽ	0.003	mg/L	＜0.00003
農薬10	ｱﾐﾄﾗｽﾞ	0.006	mg/L	＜0.0003
農薬11	ｱﾗｸﾛｰﾙ	0.03	mg/L	＜0.0003
農薬12	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	0.005	mg/L	＜0.00005
農薬13	ｲｿﾌｪﾝﾎｽ	0.001	mg/L	＜0.00003
農薬14	ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ（MIPC）	0.01	mg/L	＜0.0001
農薬15	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ（IPT）	0.3	mg/L	＜0.003
農薬16	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ（IBP）	0.09	mg/L	＜0.0009
農薬17	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ	0.006	mg/L	＜0.00006
農薬18	ｲﾝﾀﾞﾉﾌｧﾝ	0.009	mg/L	＜0.00009
農薬19	ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ	0.03	mg/L	＜0.0003
農薬20	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	0.08	mg/L	＜0.0008
農薬21	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）	0.01	mg/L	＜0.0001
農薬22	ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬23	ｵｷｼﾝ銅（有機銅）	0.03	mg/L	＜0.0004
農薬24	ｵﾘｻｽﾄﾛﾋﾞﾝ	0.1	mg/L	＜0.001
農薬25	ｶｽﾞｻﾎｽ	0.0006	mg/L	＜0.000006
農薬26	ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ	0.008	mg/L	＜0.00008
農薬27	ｶﾙﾀｯﾌﾟ	0.08	mg/L	＜0.001
農薬28	ｶﾙﾊﾞﾘﾙ（NAC）	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬29	ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ	0.0003	mg/L	＜0.00003
農薬30	ｷﾉｸﾗﾐﾝ（ACN）	0.005	mg/L	＜0.00005
農薬31	ｷｬﾌﾟﾀﾝ	0.3	mg/L	＜0.003
農薬32	ｸﾐﾙﾛﾝ	0.03	mg/L	＜0.0003
農薬33	ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ	2	mg/L	＜0.02
農薬34	ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬35	ｸﾛﾒﾌﾟﾛｯﾌﾟ	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬36	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ（CNP）	0.0001	mg/L	＜0.0001
農薬37	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ	0.003	mg/L	＜0.00003
農薬38	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ（TPN）	0.05	mg/L	＜0.0005
農薬39	ｼｱﾅｼﾞﾝ	0.001	mg/L	＜0.00001
農薬40	ｼｱﾉﾎｽ（CYAP）	0.003	mg/L	＜0.00003
農薬41	ｼﾞｳﾛﾝ（DCMU）	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬42	ｼﾞｸﾛﾍﾞﾆﾙ（DBN）	0.03	mg/L	＜0.0003
農薬43	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ（DDVP）	0.008	mg/L	＜0.00008

令和３年度　水質管理目標設定項目（原水・農薬）
＜伊能水系＞

採水地点　：　伊能浄水場内　着水井
地　　番　：　成田市伊能633番地14

No	検査項目	目標値		原水・農薬
		数値	単位等	R3.5.6
農薬44	ｼﾞｸﾜｯﾄ	0.01	mg/L	＜0.0001
農薬45	ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ（ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ）	0.004	mg/L	＜0.00004
農薬46	ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬	0.005 二硫化炭素として	mg/L	＜0.00005
農薬47	ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ	0.009	mg/L	＜0.00009
農薬48	ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ	0.006	mg/L	＜0.00006
農薬49	シマジン（CAT）	0.003	mg/L	＜0.00003
農薬50	ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬51	ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ	0.05	mg/L	＜0.0005
農薬52	ｼﾒﾄﾘﾝ	0.03	mg/L	＜0.0003
農薬53	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	0.003	mg/L	＜0.00003
農薬54	ﾀﾞｲﾑﾛﾝ	0.8	mg/L	＜0.008
農薬55	ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ（ｶｰﾊﾞﾑ）及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ	0.01 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄとして	mg/L	＜0.0001
農薬56	ﾁｱｼﾞﾆﾙ	0.1	mg/L	＜0.001
農薬57	チウラム	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬58	ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ	0.08	mg/L	＜0.0008
農薬59	ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ	0.3	mg/L	＜0.003
農薬60	チオベンカルブ	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬61	ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ	0.002	mg/L	＜0.00002
農薬62	ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ（MBPMC）	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬63	ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ	0.006	mg/L	＜0.00006
農薬64	ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ（DEP）	0.005	mg/L	＜0.00005
農薬65	ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ	0.1	mg/L	＜0.001
農薬66	ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ	0.06	mg/L	＜0.0006
農薬67	ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ	0.03	mg/L	＜0.0003
農薬68	ﾊﾟﾗｺｰﾄ	0.005	mg/L	＜0.00005
農薬69	ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ	0.0009	mg/L	＜0.000009
農薬70	ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ	0.01	mg/L	＜0.0001
農薬71	ﾋﾟﾗｿﾞｷｼﾌｪﾝ	0.004	mg/L	＜0.00004
農薬72	ﾋﾟﾗｿﾞﾘﾈｰﾄ（ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ）	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬73	ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ	0.002	mg/L	＜0.00002
農薬74	ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬75	ﾋﾟﾛｷﾛﾝ	0.05	mg/L	＜0.0005
農薬76	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	0.0005	mg/L	＜0.000005
農薬77	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ（MEP）	0.01	mg/L	＜0.0001
農薬78	ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ（BPMC）	0.03	mg/L	＜0.0003
農薬79	ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ	0.05	mg/L	＜0.0005
農薬80	ﾌｪﾝﾁｵﾝ（MPP）	0.006	mg/L	＜0.00006
農薬81	ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ（PAP）	0.007	mg/L	＜0.00007
農薬82	ﾌｪﾝﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ	0.01	mg/L	＜0.0001
農薬83	ﾌｻﾗｲﾄﾞ	0.1	mg/L	＜0.001

令和３年度　水質管理目標設定項目（原水・農薬）
＜伊能水系＞

採水地点　：　伊能浄水場内　着水井

地　　番　：　成田市伊能633番地14

No	検査項目	目標値		原水・農薬
		数値	単位等	R3.5.6
農薬84	ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ	0.03	mg/L	＜0.0003
農薬85	ﾌﾞﾀﾐﾎｽ	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬86	ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬87	ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ	0.03	mg/L	＜0.0003
農薬88	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	0.05	mg/L	＜0.0005
農薬89	ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ	0.09	mg/L	＜0.0009
農薬90	ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ	0.007	mg/L	＜0.00007
農薬91	ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ	0.05	mg/L	＜0.0005
農薬92	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	0.05	mg/L	＜0.0005
農薬93	ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ	0.03	mg/L	＜0.0003
農薬94	ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ	0.1	mg/L	＜0.001
農薬95	ﾍﾞﾉﾐﾙ	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬96	ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ	0.1	mg/L	＜0.001
農薬97	ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ	0.09	mg/L	＜0.0009
農薬98	ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾅｯﾌﾟ	0.005	mg/L	＜0.00005
農薬99	ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ	0.2	mg/L	＜0.002
農薬100	ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ	0.3	mg/L	＜0.003
農薬101	ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬102	ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ（ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ）	0.01	mg/L	＜0.0001
農薬103	ﾍﾞﾝﾌﾚｾｰﾄ	0.07	mg/L	＜0.0007
農薬104	ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ	0.003	mg/L	＜0.00003
農薬105	ﾏﾗﾁｵﾝ（ﾏﾗｿﾝ）	0.7	mg/L	＜0.007
農薬106	ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ（MCPP）	0.05	mg/L	＜0.0005
農薬107	ﾒｿﾐﾙ	0.03	mg/L	＜0.0003
農薬108	ﾒﾀﾗｷｼﾙ	0.2	mg/L	＜0.002
農薬109	ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ（DMTP）	0.004	mg/L	＜0.00004
農薬110	ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ	0.04	mg/L	＜0.0004
農薬111	ﾒﾄﾘﾌﾞｼﾞﾝ	0.03	mg/L	＜0.0003
農薬112	ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ	0.02	mg/L	＜0.0002
農薬113	ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ	0.1	mg/L	＜0.001
農薬114	ﾓﾘﾈｰﾄ	0.005	mg/L	＜0.00005
合　計		1mg/L以下		＜1