

成田富里いずみ清掃工場 維持管理の状況に関する情報【令和5年度】
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第2号に基づく)

①ごみ処理量・ガス温度

年度	月	可燃ごみ処理量(t)	ガス温度(℃)				一酸化炭素	
			1号炉		2号炉		1号炉	2号炉
			燃焼室温度	除去施設前 (ろ過式集じん器入口)	燃焼室温度	除去施設前 (ろ過式集じん器入口)	煙突	
令和5	4	5562.33	1055	202	1063	201	7	5
	5	4912.58	1053	202	1057	200	7	6
	6	1799.16	1052	202	1052	198	4	13
	7	4819.59	1053	197	1058	197	6	5
	8	5962.56	1060	198	1062	198	6	4
	9	5784.81	1058	198	1058	199	4	6
	10	2606.21	1048	198	1048	199	8	7
	11	3273.90	1055	197	1050	198	5	4
	12	5733.05	1064	202	1058	201	4	5
	1	5108.07	1067	203	1053	200	10	6
	2	919.30	1060	200	1059	171	5	4
	3	5745.31	1068	199	1057	198	5	7

※6月に点検整備実施
※7月に点検整備実施

※10月に点検整備実施
※11月に点検整備実施

※2月に点検整備実施

ガス温度は毎日測定。数値は月毎の平均値である。(停止,立ち上げ、立ち下げ時除く)
減温塔・ろ過式集じん器で捕集したばいじんは、飛灰搬送コンベアで搬送されます。熔融時は常に稼働。

詳細は清掃工場にお問い合わせ下さい。

②ダイオキシン類毒性等量測定結果

年度	測定項目		ダイオキシン類毒性等量	
	測定地点		1号炉煙突	2号炉煙突
	単位		ng-TEQ/m ³ N	
	採取日	結果を得られた日	測定結果	
令和5	4月7日	4月27日	0.0025	0.0025
	7月25日	8月21日	0.0270	0.016
	10月5日	10月25日	0.00410	0.0021
	2月2日	2月26日	0.013	0.022

③ばいじん等濃度測定結果

年度	測定項目		ばいじん		硫酸酸化物		窒素酸化物		塩化水素	
	測定地点		1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突
	単位		g/m ³ N		ppm					
	採取日	結果を得られた日	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果
令和5	4月7日	4月25日	<0.001	<0.001	<0.2	<0.2	9	18	24	4.4
	6月2日	6月21日	<0.001	-	<0.2	-	14	-	5.4	-
	7月25日	8月25日	0.001	0.001	<0.2	<0.2	16	16	3.2	6.1
	8月4日	9月6日	0.001	<0.001	1.0	<0.2	13	16	9.7	7.1
	10月5日	11月7日	<0.001	<0.001	<0.2	<0.2	17	16	6.2	9.0
	12月1日	12月29日	<0.001	<0.001	<0.2	<0.2	14	13	4.5	4.6
	2月2日	2月26日	<0.001	<0.001	<0.2	<0.2	23	17	7.7	2.2

※ 濃度は酸素12%補正值である。