

受付番号	
------	--

自主検査調書

年 月 日

(あて先) 成田市長

工事場所
 申請者
 指定給水装置工事事業者
 代表者氏名
 給水装置工事主任技術者

水道法25条の10の規定に基づき、下記の項目について確認したことを報告いたします。

No	検 査 項 目	検 査 結 果
1	管 の 種 類	<input type="checkbox"/> 設計・精算書のとおり <input type="checkbox"/> 設計・精算書訂正
2	管 の 口 径	<input type="checkbox"/> 設計・精算書のとおり <input type="checkbox"/> 設計・精算書訂正
3	布 設 延 長	<input type="checkbox"/> 設計・精算書のとおり <input type="checkbox"/> 設計・精算書訂正
4	埋 設 深 さ	<input type="checkbox"/> 公道部 <input type="checkbox"/> cm以上 <input type="checkbox"/> 浅層埋設 (cm)
		<input type="checkbox"/> 私道部 <input type="checkbox"/> 60cm以上 <input type="checkbox"/> 60cm未満 (cm)
		<input type="checkbox"/> 宅内部 <input type="checkbox"/> 30cm以上 <input type="checkbox"/> 30cm未満 (cm)
5	管 の 接 合 状 況	<input type="checkbox"/> 適正
6	逆流防止装置の設置状況	<input type="checkbox"/> 適正 <input type="checkbox"/> 該当無し
7	吐水口と越流面との間隔	<input type="checkbox"/> 適正 <input type="checkbox"/> 該当無し
8	給水用具の取付状況	<input type="checkbox"/> 適正
9	給水栓等の位置	<input type="checkbox"/> 設計・精算書のとおり <input type="checkbox"/> 設計・精算書訂正
10	管 の 防 護 処 置	<input type="checkbox"/> 適正
11	使用材料の確認	<input type="checkbox"/> 認証品
12	止水栓、筐の設置状況	<input type="checkbox"/> 適正
13	耐圧検査(0.75MPa・1分間)	<input type="checkbox"/> 漏水無し
14	水 質 検 査	<input type="checkbox"/> 残留塩素0.1mg/L以上を確認 (mg/L)
		<input type="checkbox"/> 0.1mg/L以下 (mg/L)
15	増圧装置の圧力制御	<input type="checkbox"/> 吐出圧力 MPa
		<input type="checkbox"/> 自動停止圧力0.07MPa以上 <input type="checkbox"/> 自動復帰圧力0.10MPa
16	路 面 復 旧 状 況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 (<input type="checkbox"/> 仮復旧 <input type="checkbox"/> 本復旧)