

成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和6年4月12日

項目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/m ³ N	10	6	0.4	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	0.3	0.2	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.3	0.1
硫黄酸化物 ppm	40	30	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
窒素酸化物 ppm	50	30	13	12	19	22	18	8	17	12	18	19	22	11	19	15	18	17	14	13	25	22	18	16	22	14
塩化水素 ppm	50	30	21	21	21	22	19	20	23	24	21	22	22	20	21	22	20	22	20	20	20	23	18	21	19	18
一酸化炭素 ppm	30	20	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3

項目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/m ³ N	10	6	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	0.3	0.0	0.4	0.1	0.4	0.0	0.4	0.1	0.4	0.1
硫黄酸化物 ppm	40	30	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
窒素酸化物 ppm	50	30	1	3	7	8	25	12	25	8	9	8	24	21	14	19	5	21	15	4	11	17	3	21	18	9
塩化水素 ppm	50	30	17	18	21	23	12	23	17	16	23	16	13	21	19	16	23	23	15	14	19	20	19	23	18	21
一酸化炭素 ppm	30	20	6	3	7	4	8	4	8	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	4	6	4