

令和6年4月13日

成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

項目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/m <sup>3</sup> N	10	6	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
窒素酸化物 ppm	50	30	15	20	13	15	21	16	8	17	10	0	13	0	16	0	20	0	12	0	11	0	19	0	19	0
塩化水素 ppm	50	30	20	22	9	21	19	21	18	16	18	0	17	0	16	0	17	0	22	0	22	0	21	0	22	0
一酸化炭素 ppm	30	20	6	4	5	3	3	3	3	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0

項目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/m <sup>3</sup> N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.4	0.0	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.0	0.4	0.1	0.4	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
窒素酸化物 ppm	50	30	14	0	14	0	18	0	21	0	23	0	17	0	11	13	15	17	19	19	21	17	10	17	23	15
塩化水素 ppm	50	30	23	0	23	0	22	0	22	0	21	0	22	0	23	17	16	18	15	22	20	23	21	21	22	23
一酸化炭素 ppm	30	20	3	0	3	0	3	0	3	0	4	0	4	0	4	1	6	2	6	2	6	3	5	3	3	3

2号炉の4時台から17時台は設備修繕による運転停止のためデータ0。