

成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和6年4月14日

項目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/m ³ N	10	6	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.3	0.1
硫酸化物 ppm	40	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
窒素酸化物 ppm	50	30	16	16	17	20	18	18	15	16	19	17	16	22	17	13	25	14	16	26	7	8	21	23	21	18
塩化水素 ppm	50	30	18	19	13	24	19	18	20	22	22	21	27	21	12	18	7	18	13	22	21	22	24	22	20	23
一酸化炭素 ppm	30	20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	7	3	9	3	9	3	7	3	5	3	3	3

項目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/m ³ N	10	6	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	0.3	0.0	0.4	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1
硫酸化物 ppm	40	30	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
窒素酸化物 ppm	50	30	13	19	16	19	17	13	17	18	22	15	18	23	16	17	16	22	20	20	22	13	17	12	18	22
塩化水素 ppm	50	30	21	21	22	22	22	22	23	21	22	20	21	23	20	22	23	21	21	22	20	21	24	20	23	23
一酸化炭素 ppm	30	20	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4