

成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和6年4月15日

項目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉																		
ばいじん量 mg/m ³ N	10	6	0.3	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1
硫黄酸化物 ppm	40	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
窒素酸化物 ppm	50	30	18	18	21	13	15	21	14	21	21	17	18	18	16	17	14	20	19	16	20	22	15	19	17	20
塩化水素 ppm	50	30	24	21	19	21	23	23	22	22	21	22	22	22	22	23	22	21	21	21	23	23	22	23	22	21
一酸化炭素 ppm	30	20	3	5	3	5	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	6	3

項目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00		
			1号炉	2号炉	1号炉																						
ばいじん量 mg/m ³ N	10	6	0.4	0.1	0.4	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	
硫黄酸化物 ppm	40	30	1	0	3	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
窒素酸化物 ppm	50	30	18	15	4	13	10	14	28	24	16	12	17	21	24	18	11	20	13	20	18	20	22	18	23	22	
塩化水素 ppm	50	30	21	21	18	22	26	20	18	24	21	19	24	24	21	21	21	21	21	21	23	21	21	13	22	12	
一酸化炭素 ppm	30	20	6	4	14	4	14	4	11	4	11	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	5	3	4	3