成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和6年4月16日

項　　目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量　mg/㎥N	10	6	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.4	0.0	0.4	0.1	0.4	0.1
硫黄酸化物　ppm	40	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
窒素酸化物　ppm	50	30	15	18	23	2	18	2	20	11	24	22	13	16	22	23	19	11	22	21	14	18	21	21	13	20
塩化水素　　ppm	50	30	26	22	16	21	21	24	22	21	16	21	20	19	13	23	19	20	21	23	20	21	22	22	24	22
一酸化炭素　ppm	30	20	4	3	4	3	7	3	7	3	7	3	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

項　　目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量　mg/㎥N	10	6	0.4	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.0	0.3	0.1
硫黄酸化物　ppm	40	30	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
窒素酸化物　ppm	50	30	11	13	17	17	16	14	14	17	22	16	9	23	19	6	17	17	14	13	19	17	18	18	18	20
塩化水素　　ppm	50	30	18	21	22	23	19	22	18	24	24	19	18	21	23	18	20	15	20	14	22	20	18	20	20	20
一酸化炭素　ppm	30	20	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4