

成田富里いずみ清掃工場 維持管理の状況に関する情報【令和6年度】
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第2号に基づく)

①ごみ処理量・ガス温度

年度	月	可燃ごみ処理量(t)	ガス温度(℃)				一酸化炭素	
			1号炉		2号炉		1号炉	2号炉
			燃烧室温度	除去施設前 (ろ過式集じん器入口)	燃烧室温度	除去施設前 (ろ過式集じん器入口)	煙突	
令和6	4	5779.14	1070	203	1056	199	5	4
	5	5716.49	1065	204	1050	200	4	5
	6	1772.68	1059	203	1049	199	7	4
	7	4644.07	1056	199	1054	198	6	5
	8	5826.20	1059	201	1056	199	4	4
	9	5485.07	1056	201	1051	199	6	4
	10	1145.62	1051	198	1049	198	2	4
	11	4853.04	1057	198	1067	198	5	5
	12	5730.77	1060	201	1069	200	4	5
	1	5448.71	1059	202	1075	203	4	4
	2	1634.81	1050	199	1056	199	4	4
	3	4457.55	1073	203	1086	200	5	6

※6月に点検整備実施
※7月に点検整備実施

※10月に点検整備実施
※11月に点検整備実施

ガス温度は毎日測定。数値は月毎の平均値である。(停止,立ち上げ、立ち下げ時除く)
減温塔・ろ過式集じん器で捕集したばいじんは、飛灰搬送コンベアで搬送されます。熔融時は常に稼働。

詳細は清掃工場にお問い合わせ下さい。

②ダイオキシン類毒性等量測定結果

年度	測定項目		ダイオキシン類毒性等量	
	測定地点		1号炉煙突	2号炉煙突
	単位		ng-TEQ/m ³ N	
	採取日	結果を得られた日	測定結果	
令和6	4月5日	4月24日	0.012	0.0028
	7月19日	8月9日	0.0093	0.014
	10月4日	10月24日	0.0049	0.00025
	1月10日	1月31日	0.0082	0.0029

③ばいじん等濃度測定結果

年度	測定項目		ばいじん		硫酸酸化物		窒素酸化物		塩化水素	
	測定地点		1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突
	単位		g/m ³ N		ppm					
	採取日	結果を得られた日	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果
令和6	4月5日	4月26日	<0.001	<0.001	<0.2	<0.2	18	14	<2	7.4
	6月7日	6月19日	<0.001	<0.001	<0.2	<0.2	17	14	7.2	9.4
	8月2日	8月27日	0.001	0.002	<0.2	<0.2	12	10	2.6	3.5
	10月4日	10月18日	<0.001	<0.001	<0.2	0.32	18	15	4.7	3.9
	12月10日	12月20日	<0.001		<0.2		19		7.7	
	12月16日	12月23日		<0.001		<0.2		19		6.1
	2月7日	2月26日	<0.001	0.001	<0.2	<0.2	18	15	8.0	6.6

※ 濃度は酸素12%補正值である。