

資料 7 電気・機械要求性能表

機能	室名	電灯	災害時用 照明	コンセント		災害時用 コンセント	OA フロア	電話		TV 受信 設備	館内 放送	映像 音響	呼出	給水	給湯	空調		備考
		照度(Lx)		一般	LAN設備			外線	内線							冷房	暖房	
プールエリア	メインプール	200以上	—	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	
	幼児用プール	200以上	—	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	
	探暖プール(ジャグジープール)	200以上	—	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	
	プールサイド	200以上	—	適宜	—	—	—	—	○	—	○	—	—	○	—	○	○	
	探暖室	150以上	—	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	
	倉庫	150以上	—	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	監視員室	750以上	—	適宜	○	—	—	○	○	—	○	—	○	○	—	○	○	
	更衣室	200以上	—	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	○	○	
	トイレ	200以上	—	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	
	シャワー	200以上	—	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	
	洗面化粧コーナー	200以上	—	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	
	だれでも更衣室	200以上	—	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○	
	プールロビー	200以上	—	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○	
スポーツエリア	スタジオ	300以上	—	適宜	○	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	○	○	
	トレーニングジム	300以上	—	適宜	○	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	○	○	
	更衣室	200以上	—	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	○	○	
	トイレ	200以上	—	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	
	シャワー	200以上	—	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	
	洗面化粧コーナー	200以上	—	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	
温浴エリア	大浴槽1(露天風呂)	適宜	—	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	給湯＝温泉供給
	大浴槽2(内風呂)	200以上	—	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	
	小浴槽1	200以上	—	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	
	小浴槽2	200以上	—	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	
	水風呂	200以上	—	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	
	サウナ	200以上	—	適宜	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○	—	—	—	
	洗い場	200以上	—	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	—	—	
	外気浴エリア	適宜	—	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	—	—	—	
	脱衣室	200以上	—	適宜	—	—	—	—	○	—	○	—	○	○	○	○	○	
	湯上りホール	200以上	—	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○	
	休憩広間	500以上	○	適宜	○	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	○	○	
共有エリア	エントランスホール	200以上	○	適宜	○	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○	
	下足入コーナー	500以上	—	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	
	地域物産等スペース(多目的スペース)	400以上	—	適宜	○	—	—	—	○	—	○	—	—	○	—	○	○	自動販売機の種類によっては給水が必要
	多目的室	500以上	○	適宜	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	○	○	
	休憩ラウンジ、談話室(兼飲食コーナー)	400以上	○	適宜	○	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	○	○	
	自販機コーナー	200以上	—	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	
	プール観覧スペース	200以上	—	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○	
	キッズコーナー	200以上	—	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○	
	授乳室	200以上	—	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○	
	トイレ	200以上	—	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	
	EV	150以上	○	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
運営管理エリア	受付	750以上	○	適宜	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	
	事務室	750以上	○	適宜	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	
	救護室(医務室)	750以上	○	適宜	○	○	—	○	○	—	○	—	○	○	—	○	○	
	休憩・会議室	500以上	—	適宜	○	—	—	—	○	—	○	—	—	○	○	○	○	
	倉庫	200以上	—	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
その他	機械室	200以上	—	適宜	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	
	防災倉庫	200以上	○	適宜	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ゴミ保管スペース	適宜	—	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑦外構	駐車場	適宜		適宜	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	駐輪場	適宜		適宜	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	屋外用便所	200以上		適宜	—		—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	
	植栽	適宜		適宜	—		—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	
	里山管理倉庫・休憩所	500以上		適宜	—		—	—	○	○	—	—	—	○	○	○	○	