

成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和7年4月23日

項 目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/㎡N	10	6	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.0	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.0	0.4	0.1	0.3	0.1	0.4	0.0	0.4	0.1
硫黄酸化物 ppm	40	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
窒素酸化物 ppm	50	30	21	20	20	20	17	17	17	20	21	19	14	15	22	19	18	20	21	25	25	23	25	21	19	24
塩化水素 ppm	50	30	20	17	22	22	22	22	22	22	19	21	22	22	22	22	22	21	20	22	20	19	21	20	19	21
一酸化炭素 ppm	30	20	10	4	9	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3

項 目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/㎡N	10	6	0.4	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.0	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1
硫黄酸化物 ppm	40	30	2	1	2	1	2	1	2	0	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	0	2	1	2	0
窒素酸化物 ppm	50	30	25	22	14	9	25	23	23	21	22	22	24	24	26	24	23	23	22	19	13	9	18	12	15	17
塩化水素 ppm	50	30	22	20	20	19	20	20	17	19	17	20	18	21	19	23	14	20	18	19	15	20	21	18	20	18
一酸化炭素 ppm	30	20	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4