

成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和7年4月25日

| 項 目         | 公害防止基準 | 要監視基準 | 0:00 |     | 1:00 |     | 2:00 |     | 3:00 |     | 4:00 |     | 5:00 |     | 6:00 |     | 7:00 |     | 8:00 |     | 9:00 |     | 10:00 |     | 11:00 |     |
|-------------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|-------|-----|
|             |        |       | 1号炉  | 2号炉 | 1号炉  | 2号炉 | 1号炉  | 2号炉 | 1号炉  | 2号炉 | 1号炉  | 2号炉 | 1号炉  | 2号炉 | 1号炉  | 2号炉 | 1号炉  | 2号炉 | 1号炉  | 2号炉 | 1号炉  | 2号炉 | 1号炉   | 2号炉 | 1号炉   | 2号炉 |
| ばいじん量 mg/㎡N | 10     | 6     | 0.4  | 0.1 | 0.4  | 0.0 | 0.3  | 0.1 | 0.4  | 0.1 | 0.4  | 0.1 | 0.4  | 0.1 | 0.4  | 0.1 | 0.4  | 0.0 | 0.4  | 0.1 | 0.4  | 0.0 | 0.4   | 0.1 | 0.4   | 0.1 |
| 硫黄酸化物 ppm   | 40     | 30    | 1    | 1   | 1    | 1   | 2    | 1   | 1    | 7   | 1    | 1   | 1    | 1   | 1    | 1   | 1    | 1   | 1    | 1   | 1    | 1   | 2     | 1   | 2     | 1   |
| 窒素酸化物 ppm   | 50     | 30    | 6    | 20  | 18   | 20  | 23   | 21  | 16   | 20  | 18   | 19  | 29   | 20  | 5    | 18  | 25   | 24  | 10   | 19  | 20   | 21  | 13    | 8   | 22    | 19  |
| 塩化水素 ppm    | 50     | 30    | 6    | 9   | 8    | 9   | 9    | 8   | 6    | 10  | 7    | 8   | 3    | 5   | 2    | 5   | 7    | 9   | 6    | 11  | 8    | 10  | 7     | 12  | 9     | 11  |
| 一酸化炭素 ppm   | 30     | 20    | 15   | 3   | 18   | 3   | 18   | 3   | 18   | 5   | 6    | 5   | 3    | 5   | 3    | 5   | 7    | 3   | 7    | 3   | 7    | 4   | 7     | 4   | 4     | 4   |

| 項 目         | 公害防止基準 | 要監視基準 | 12:00 |     | 13:00 |     | 14:00 |     | 15:00 |     | 16:00 |     | 17:00 |     | 18:00 |     | 19:00 |     | 20:00 |     | 21:00 |     | 22:00 |     | 23:00 |     |
|-------------|--------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
|             |        |       | 1号炉   | 2号炉 | 1号炉   | 2号炉 | 1号炉   | 2号炉 | 1号炉   | 2号炉 | 1号炉   | 2号炉 | 1号炉   | 2号炉 | 1号炉   | 2号炉 | 1号炉   | 2号炉 | 1号炉   | 2号炉 | 1号炉   | 2号炉 | 1号炉   | 2号炉 | 1号炉   | 2号炉 |
| ばいじん量 mg/㎡N | 10     | 6     | 0.4   | 0.1 | 0.3   | 0.1 | 0.4   | 0.1 | 0.4   | 0.1 | 0.4   | 0.1 | 0.4   | 0.1 | 0.4   | 0.1 | 0.4   | 0.1 | 0.4   | 0.1 | 0.4   | 0.1 | 0.4   | 0.1 | 0.4   | 0.1 |
| 硫黄酸化物 ppm   | 40     | 30    | 2     | 1   | 1     | 1   | 1     | 1   | 2     | 1   | 2     | 1   | 2     | 1   | 2     | 0   | 1     | 0   | 1     | 0   | 1     | 1   | 1     | 1   | 1     | 1   |
| 窒素酸化物 ppm   | 50     | 30    | 14    | 16  | 24    | 20  | 20    | 18  | 18    | 20  | 17    | 17  | 18    | 18  | 23    | 25  | 18    | 18  | 25    | 22  | 19    | 15  | 17    | 17  | 20    | 21  |
| 塩化水素 ppm    | 50     | 30    | 7     | 11  | 8     | 9   | 9     | 10  | 7     | 9   | 4     | 12  | 9     | 14  | 10    | 16  | 7     | 13  | 4     | 10  | 6     | 9   | 4     | 10  | 4     | 12  |
| 一酸化炭素 ppm   | 30     | 20    | 4     | 4   | 4     | 4   | 4     | 4   | 4     | 4   | 4     | 4   | 4     | 4   | 5     | 4   | 5     | 4   | 5     | 4   | 5     | 4   | 3     | 4   | 3     | 4   |