

令和7年4月26日

項 目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/m ³ N	10	6	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.0	0.3	0.1	0.4	0.0	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.0	0.4	0.1	0.4	0.0	0.4	0.1
硫酸化合物 ppm	40	30	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1
窒素化合物 ppm	50	30	19	20	21	20	18	18	18	18	20	21	14	17	19	22	19	18	17	20	18	17	19	18	23	19
塩化水素 ppm	50	30	12	11	12	13	12	11	10	12	12	12	9	15	10	12	8	10	8	11	3	9	4	10	7	11
一酸化炭素 ppm	30	20	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	5	3	5	3	5	3

[illegible]