

成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和7年4月28日

項目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉																		
ばいじん量 mg/m ³ N	10	6	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1
硫酸化物 ppm	40	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1
窒素酸化物 ppm	50	30	18	19	19	20	28	18	18	16	16	18	10	19	21	18	20	16	22	21	19	20	16	19	17	19
塩化水素 ppm	50	30	14	14	15	11	11	7	11	10	9	9	6	8	11	10	11	9	11	9	10	8	7	7	11	7
一酸化炭素 ppm	30	20	5	4	5	3	5	3	3	3	3	3	6	3	6	3	6	3	6	3	4	4	3	4	6	4

項目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉																						
ばいじん量 mg/m ³ N	10	6	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1
硫酸化物 ppm	40	30	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
窒素酸化物 ppm	50	30	13	17	17	17	12	16	20	15	20	19	23	13	18	11	21	18	20	23	18	22	19	21	15	20
塩化水素 ppm	50	30	10	8	11	8	8	9	11	8	8	10	7	9	8	10	8	10	10	11	10	17	9	18	10	17
一酸化炭素 ppm	30	20	6	4	6	4	6	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	5	5	5