

令和7年4月29日

項 目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/m ³ N	10	6	0.4	0.1	0.4	0.0	0.4	0.1	0.4	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1
硫酸化合物 ppm	40	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
窒素化合物 ppm	50	30	22	17	22	19	19	22	19	18	23	22	17	23	20	18	25	20	15	17	16	22	10	15	22	17
塩化水素 ppm	50	30	18	15	20	17	19	19	17	17	15	15	14	15	15	15	16	15	11	13	12	16	17	13	13	13
一酸化炭素 ppm	30	20	5	5	5	5	5	4	3	3	3	3	5	3	5	3	5	3	4	3	3	3	3	3	3	3

[illegible]