

成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和7年6月7日

項目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉																		
ばいじん量 mg/m ³ N	10	6	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.2	0.4	0.1
硫黄酸化物 ppm	40	30	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	1	1	2	1	3	1	1	1	2	1	2	1
窒素酸化物 ppm	50	30	5	17	27	24	19	22	20	15	18	15	17	19	20	21	23	22	16	21	26	21	16	15	18	18
塩化水素 ppm	50	30	21	16	19	15	17	13	12	12	14	11	19	12	20	12	20	11	16	14	20	14	21	19	20	16
一酸化炭素 ppm	30	20	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	7	3	7	3	7	3	7	4

項目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉																						
ばいじん量 mg/m ³ N	10	6	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1
硫黄酸化物 ppm	40	30	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	0	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
窒素酸化物 ppm	50	30	17	18	14	19	20	24	17	12	20	19	20	18	18	17	16	15	19	21	14	18	24	19	18	19
塩化水素 ppm	50	30	23	18	20	20	21	18	20	15	21	18	23	19	20	14	23	12	21	14	19	17	19	15	17	14
一酸化炭素 ppm	30	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	6	3	6	3