

成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和7年6月8日

項 目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/㎡N	10	6	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1
硫黄酸化物 ppm	40	30	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
窒素酸化物 ppm	50	30	24	15	15	20	22	21	19	18	21	16	22	16	19	13	21	19	23	17	19	19	18	24	22	24
塩化水素 ppm	50	30	22	14	11	12	12	12	12	12	12	10	17	12	18	15	18	16	21	17	23	22	22	24	22	23
一酸化炭素 ppm	30	20	6	3	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	5	3	5

項 目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/㎡N	10	6	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0
窒素酸化物 ppm	50	30	22	11	16	21	21	15	20	0	23	0	4	0	6	0	6	0	8	0	20	0	22	0	25	0
塩化水素 ppm	50	30	22	21	24	25	18	18	21	0	19	0	16	0	16	0	16	0	16	0	15	0	13	0	13	0
一酸化炭素 ppm	30	20	3	5	3	5	3	4	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0

2号炉の15時台から23時台は定期修繕による運転停止のためデータ0。