

成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和7年6月9日

項 目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/㎡N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
窒素酸化物 ppm	50	30	13	0	21	0	21	0	16	0	18	0	21	0	22	0	16	0	20	0	18	0	20	0	18	0
塩化水素 ppm	50	30	19	0	20	0	16	0	12	0	12	0	17	0	16	0	16	0	18	0	14	0	15	0	15	0
一酸化炭素 ppm	30	20	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	8	0	8	0	8	0	10	0	5	0	5	0

項 目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/㎡N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
窒素酸化物 ppm	50	30	19	0	24	0	20	0	11	0	13	0	20	0	12	0	13	0	17	0	23	0	26	0	19	0
塩化水素 ppm	50	30	15	0	14	0	13	0	12	0	13	0	11	0	12	0	9	0	12	0	13	0	12	0	14	0
一酸化炭素 ppm	30	20	5	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	5	0	5	0	5	0	5	0	3	0	3	0

2号炉の0時台から23時台は定期修繕による運転停止のためデータ0。