

令和7年6月10日

成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

項目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉																		
ばいじん量 mg/m <sup>3</sup> N	10	6	0.3	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
硫酸化物 ppm	40	30	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
窒素酸化物 ppm	50	30	21	0	21	0	25	0	21	0	19	0	16	0	19	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
塩化水素 ppm	50	30	18	0	19	0	17	0	12	0	7	0	10	0	12	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一酸化炭素 ppm	30	20	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

項目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉																						
ばいじん量 mg/m <sup>3</sup> N	10	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
硫酸化物 ppm	40	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
窒素酸化物 ppm	50	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
塩化水素 ppm	50	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一酸化炭素 ppm	30	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1号炉の8時台から23時台は定期修繕による運転停止のためデータ0。

2号炉の0時台から23時台は定期修繕による運転停止のためデータ0。