

成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和7年7月25日

項 目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/㎡N	10	6	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2
硫黄酸化物 ppm	40	30	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	3	1	0	1	0	1	0	2	1	2	1	2	0	2
窒素酸化物 ppm	50	30	26	19	18	21	23	18	21	23	29	23	16	19	22	20	17	19	28	23	15	19	23	18	17	21
塩化水素 ppm	50	30	8	6	7	7	7	7	7	7	7	6	11	5	6	5	5	6	5	6	4	6	6	9	4	6
一酸化炭素 ppm	30	20	4	3	7	3	7	3	7	3	7	3	8	3	8	3	10	3	10	3	6	4	6	4	3	4

項 目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/㎡N	10	6	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.1
硫黄酸化物 ppm	40	30	1	2	1	2	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
窒素酸化物 ppm	50	30	17	19	18	20	12	15	19	10	21	21	16	20	15	16	11	19	11	15	14	11	18	19	18	20
塩化水素 ppm	50	30	5	8	7	6	5	5	6	4	7	6	7	5	5	5	6	4	6	4	6	5	6	5	6	6
一酸化炭素 ppm	30	20	3	7	3	7	3	7	3	7	3	4	3	3	3	3	3	3	7	3	8	3	11	3	11	11