

成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和7年7月27日

項 目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/㎡N	10	6	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2
硫黄酸化物 ppm	40	30	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	1	2	0	2
窒素酸化物 ppm	50	30	20	12	20	6	18	22	19	17	16	13	22	21	17	18	22	16	15	19	22	14	8	17	23	25
塩化水素 ppm	50	30	11	6	11	6	11	8	10	7	10	7	11	7	13	8	11	8	11	8	13	9	12	9	17	10
一酸化炭素 ppm	30	20	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4

項 目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/㎡N	10	6	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.1	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.1	0.4	0.2
硫黄酸化物 ppm	40	30	0	2	0	2	0	2	1	2	1	2	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
窒素酸化物 ppm	50	30	14	14	15	11	23	18	13	7	16	5	16	6	17	17	12	24	18	16	24	14	17	16	24	20
塩化水素 ppm	50	30	14	7	12	6	10	6	12	7	12	6	14	7	14	8	12	11	8	7	11	7	9	7	11	8
一酸化炭素 ppm	30	20	4	4	4	4	3	4	4	4	11	4	11	4	4	4	10	4	4	4	4	4	3	4	4	3