

成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和7年9月5日

項 目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/㎡N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	1	3	1	3	1	3	1	4	1	4	1	3	1	4	1	4	2	3	1	3	1	3	1	4
窒素酸化物 ppm	50	30	16	15	25	20	13	22	19	18	15	17	16	20	24	16	18	15	11	21	16	23	20	10	17	16
塩化水素 ppm	50	30	9	8	10	8	5	6	4	5	4	6	3	6	5	4	6	4	2	6	1	6	3	3	3	5
一酸化炭素 ppm	30	20	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3

項 目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/㎡N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	1	4	1	3	1	3	1	3	1	3	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4
窒素酸化物 ppm	50	30	16	20	24	20	16	19	12	17	18	19	24	20	18	18	18	13	18	15	24	22	19	20	17	17
塩化水素 ppm	50	30	2	6	4	5	5	6	4	6	0	6	2	7	3	5	2	4	1	5	2	6	3	5	2	3
一酸化炭素 ppm	30	20	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	8	2	8	2	8	2	8	2	2	2