

成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和7年9月6日

項 目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/㎡N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	1	4	1	4	1	4	1	4	1	5	1	5	1	5	1	4	1	5	1	5	1	5	1	5
窒素酸化物 ppm	50	30	20	18	18	16	20	13	12	19	20	18	18	20	19	17	17	22	22	17	21	24	19	21	22	19
塩化水素 ppm	50	30	9	8	9	8	9	6	5	9	6	10	7	10	12	10	14	14	15	12	11	14	10	19	16	18
一酸化炭素 ppm	30	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	5

項 目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/㎡N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	4	6	1	6	1	5	1	5	1	5	1	5	5	5	1	5	1	6	1	5	1	5	1	5
窒素酸化物 ppm	50	30	16	18	18	20	23	15	21	24	26	21	24	21	21	21	20	18	16	17	25	6	13	10	13	15
塩化水素 ppm	50	30	12	14	8	17	12	20	7	16	7	13	12	14	13	14	6	17	4	16	6	17	5	12	5	10
一酸化炭素 ppm	30	20	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	4	2	4	2	4	7	4	7	2	7	2	7