

成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和7年9月8日

項 目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/㎡N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
窒素酸化物 ppm	50	30	19	12	15	15	12	24	16	12	17	20	17	19	17	20	17	13	19	17	15	16	23	16	17	8
塩化水素 ppm	50	30	17	13	16	13	12	15	15	19	12	18	12	15	15	14	18	17	15	16	12	18	17	16	13	12
一酸化炭素 ppm	30	20	2	3	2	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	10	3	9	3	9	3	9	3	2	2	3

項 目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/㎡N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	4	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
窒素酸化物 ppm	50	30	12	14	18	16	19	12	20	18	14	26	23	18	15	18	18	15	25	22	17	17	12	18	25	17
塩化水素 ppm	50	30	9	11	14	13	11	11	14	15	6	14	11	12	12	12	11	10	12	15	5	14	7	17	9	14
一酸化炭素 ppm	30	20	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	12	3	12	3	12	3	10	3	3	3	3	5	3	5