

成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和7年9月9日

項 目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/㎡N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	5
窒素酸化物 ppm	50	30	16	18	22	19	18	16	18	16	20	7	18	15	19	18	7	14	17	22	19	22	23	20	18	16
塩化水素 ppm	50	30	17	18	15	18	16	21	14	14	14	15	13	15	13	15	9	14	18	19	9	14	12	14	9	14
一酸化炭素 ppm	30	20	3	4	2	4	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	4	6	4	6	4	6	4	6	2	3

項 目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/㎡N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	2	5	2	5	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
窒素酸化物 ppm	50	30	19	14	21	14	13	20	19	18	17	17	20	21	18	9	12	20	19	18	20	13	17	19	11	16
塩化水素 ppm	50	30	9	12	11	13	10	16	11	14	12	14	14	18	10	12	7	17	17	22	17	19	7	19	7	17
一酸化炭素 ppm	30	20	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3