

令和7年9月10日

項 目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/m ³ N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫酸化合物 ppm	40	30	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
窒素化合物 ppm	50	30	17	19	20	16	15	21	17	19	19	17	28	22	17	20	24	20	12	14	17	15	24	21	11	18
塩化水素 ppm	50	30	12	19	8	19	6	20	3	19	8	20	12	14	8	15	8	13	8	11	6	0	7	12	2	12
一酸化炭素 ppm	30	20	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	11	3

[illegible]