

成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和8年4月21日

項目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/m <sup>3</sup> N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
窒素酸化物 ppm	50	30	19	17	9	21	20	20	20	21	23	18	17	20	16	17	21	22	22	13	15	13	20	21	14	20
塩化水素 ppm	50	30	14	15	9	13	13	16	15	14	14	15	11	18	9	16	13	18	13	13	9	11	13	15	10	16
一酸化炭素 ppm	30	20	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5

項目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/m <sup>3</sup> N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	2	0	2	1	1	1	1	1	1	2	10	1	21	1	3	1	2	1	2	1	1	1	1	1
窒素酸化物 ppm	50	30	16	20	15	13	21	19	17	13	11	14	24	22	18	19	18	21	21	19	19	19	20	15	19	20
塩化水素 ppm	50	30	12	18	10	15	13	17	9	15	8	12	22	18	19	20	9	21	12	19	11	23	14	15	13	14
一酸化炭素 ppm	30	20	5	5	5	5	5	5	5	6	5	6	7	7	9	7	10	6	10	6	8	6	5	6	5	5