

成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和8年4月24日

項目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/m ³ N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	2	0	2	0	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
窒素酸化物 ppm	50	30	18	18	17	21	18	18	17	19	21	20	14	15	20	19	15	17	17	18	24	22	18	18	21	17
塩化水素 ppm	50	30	18	16	15	15	16	13	11	15	15	15	14	12	15	12	15	12	12	12	16	14	16	16	14	15
一酸化炭素 ppm	30	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

項目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/m ³ N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
窒素酸化物 ppm	50	30	10	16	9	15	7	17	8	21	12	18	19	20	20	12	15	17	13	15	18	21	16	19	19	14
塩化水素 ppm	50	30	10	16	9	11	11	14	9	20	13	15	16	20	19	18	16	20	17	17	13	19	11	18	13	15
一酸化炭素 ppm	30	20	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	6	4	6	4	6	4	12	4	11	4	11