成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和8年4月25日

項　　目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量　mg/㎥N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物　ppm	40	30	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
窒素酸化物　ppm	50	30	17	18	21	18	20	18	17	15	16	20	19	16	19	20	21	22	17	18	21	19	13	19	20	21
塩化水素　　ppm	50	30	16	16	16	16	15	16	13	14	16	18	17	15	18	15	20	19	20	20	17	17	20	21	13	19
一酸化炭素　ppm	30	20	4	10	4	4	4	4	4	7	4	10	4	10	4	10	4	7	4	4	4	4	4	5	4	4

項　　目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量　mg/㎥N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物　ppm	40	30	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
窒素酸化物　ppm	50	30	14	12	23	18	16	17	15	13	19	16	20	22	18	22	21	19	17	17	20	16	16	15	15	17
塩化水素　　ppm	50	30	14	16	16	17	15	14	13	12	15	11	15	13	12	13	13	12	12	10	10	9	6	7	5	10
一酸化炭素　ppm	30	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	10