成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和8年4月26日

項　　目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量　mg/㎥N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物　ppm	40	30	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
窒素酸化物　ppm	50	30	16	20	17	21	14	21	18	19	27	11	13	20	16	23	16	17	22	18	20	21	23	16	21	19
塩化水素　　ppm	50	30	10	12	11	17	9	17	10	13	14	10	9	12	9	14	8	12	12	15	16	13	16	16	15	18
一酸化炭素　ppm	30	20	5	10	5	10	5	10	6	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

項　　目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量　mg/㎥N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物　ppm	40	30	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
窒素酸化物　ppm	50	30	18	18	4	16	18	15	26	17	20	14	21	20	22	19	12	18	21	22	20	21	9	13	21	20
塩化水素　　ppm	50	30	9	13	6	15	12	16	13	18	14	17	16	20	14	18	12	18	12	20	10	16	15	18	13	18
一酸化炭素　ppm	30	20	4	4	8	5	8	5	8	5	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4