成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和8年4月27日

項　　目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量　mg/㎥N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物　ppm	40	30	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
窒素酸化物　ppm	50	30	23	22	16	19	10	20	18	14	22	16	20	15	21	14	20	11	19	22	18	21	20	22	10	14
塩化水素　　ppm	50	30	14	17	10	14	10	10	14	11	16	14	16	16	14	13	12	12	13	16	13	17	11	15	8	15
一酸化炭素　ppm	30	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

項　　目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量　mg/㎥N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物　ppm	40	30	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
窒素酸化物　ppm	50	30	22	12	14	21	10	16	16	16	18	16	20	19	17	16	17	21	20	21	16	18	16	22	17	18
塩化水素　　ppm	50	30	12	12	15	18	8	15	13	12	9	14	10	19	10	10	9	16	15	14	14	15	15	18	16	14
一酸化炭素　ppm	30	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4