

成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和8年6月8日

項目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/m ³ N	10	6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
窒素酸化物 ppm	50	30	0	22	0	18	0	16	0	15	0	24	18	19	19	20	16	17	20	15	22	0	20	0	16	0
塩化水素 ppm	50	30	0	10	0	9	0	7	0	11	0	15	6	10	8	11	8	10	8	7	7	0	7	0	5	0
一酸化炭素 ppm	30	20	0	3	0	2	0	2	0	2	0	2	1	2	2	2	2	2	3	2	3	0	3	0	3	0

項目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/m ³ N	10	6	0.5	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
窒素酸化物 ppm	50	30	15	0	16	0	21	0	19	0	19	0	20	0	15	0	14	0	23	0	18	0	14	0	22	0
塩化水素 ppm	50	30	4	0	3	0	6	0	7	0	8	0	7	0	6	0	4	0	8	0	5	0	2	0	3	0
一酸化炭素 ppm	30	20	3	0	4	0	5	0	5	0	5	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0

1号炉の0時台から4時台は設備点検による運転停止のためデータ0。
 2号炉の9時台から23時台は定期修繕による運転停止のためデータ0。