

成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和8年7月22日

項 目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/m³N	10	6	0.5	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	12	0	1	0	1	0
窒素酸化物 ppm	50	30	17	0	24	0	10	0	22	0	12	0	21	0	23	21	23	17	19	18	13	19	19	15	16	14
塩化水素 ppm	50	30	21	0	19	0	19	0	23	0	17	0	17	0	20	21	20	20	21	25	22	20	19	21	22	21
一酸化炭素 ppm	30	20	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	1	2	2	2	3	5	3	5	4	6	3

項 目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/m³N	10	6	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
窒素酸化物 ppm	50	30	23	18	17	22	17	20	16	20	20	16	18	19	18	18	20	17	20	16	20	15	19	21	10	20
塩化水素 ppm	50	30	22	16	20	17	21	17	23	17	21	15	22	17	22	15	21	15	21	15	19	17	18	20	17	18
一酸化炭素 ppm	30	20	6	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

2号炉の0時台から5時台は設備点検による運転停止のためデータ0。