成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和8年7月27日

項　　目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量　mg/㎥N	10	6	0.4	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0
硫黄酸化物　ppm	40	30	0	2	0	2	0	2	0	2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3
窒素酸化物　ppm	50	30	20	19	11	16	12	21	23	18	13	16	15	16	21	20	17	18	24	21	17	15	14	18	23	16
塩化水素　ppm	50	30	17	14	13	13	13	14	14	13	10	11	10	12	9	10	7	9	9	11	10	11	8	11	11	13
一酸化炭素　ppm	30	20	2	3	2	3	2	3	2	3	3	6	4	13	4	13	4	13	4	10	3	3	3	3	3	3

項　　目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量　mg/㎥N	10	6	0.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物　ppm	40	30	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	4	0	4	0	3	0	3	0	3
窒素酸化物　ppm	50	30	21	20	21	19	17	16	17	16	22	19	18	22	13	19	14	16	17	13	22	20	23	20	19	20
塩化水素　ppm	50	30	13	13	13	12	12	9	11	9	15	12	8	12	9	13	11	12	12	11	11	17	12	14	11	11
一酸化炭素　ppm	30	20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3