成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和8年7月23日

項　　目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量　mg/㎥N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物　ppm	40	30	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	2
窒素酸化物　ppm	50	30	5	14	24	21	23	17	10	18	4	17	22	17	13	22	28	20	9	14	18	16	20	20	22	18
塩化水素　　ppm	50	30	17	19	18	18	18	17	16	21	18	21	18	20	17	17	18	17	15	16	16	17	15	17	12	16
一酸化炭素　ppm	30	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

項　　目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量　mg/㎥N	10	6	0.4	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物　ppm	40	30	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	0	2	0	2	0	2	1	2	1	1	1	1	1	1
窒素酸化物　ppm	50	30	17	20	17	18	20	19	19	15	17	18	7	20	8	19	20	15	24	19	14	18	12	16	21	17
塩化水素　　ppm	50	30	13	14	12	13	10	12	13	12	13	14	12	14	12	12	16	16	15	19	13	17	13	14	13	14
一酸化炭素　ppm	30	20	2	3	2	3	2	3	2	3	5	3	5	2	5	2	6	2	2	2	2	2	2	3	2	3