

成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和8年7月24日

項 目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/m³N	10	6	0.5	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
窒素酸化物 ppm	50	30	13	20	23	19	15	20	21	18	10	17	16	12	17	22	19	22	20	19	23	14	8	16	23	16
塩化水素 ppm	50	30	15	18	17	20	15	20	15	19	12	17	11	18	17	23	14	18	10	15	12	14	12	15	16	16
一酸化炭素 ppm	30	20	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

項 目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/m³N	10	6	0.4	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	1	1	1	1	1	3	1	1	1	2	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2
窒素酸化物 ppm	50	30	17	9	3	8	4	14	12	15	15	14	12	16	10	18	0	20	0	12	0	24	0	17	0	17
塩化水素 ppm	50	30	13	13	11	14	14	19	15	14	14	14	12	15	15	16	0	14	0	15	0	15	0	12	0	12
一酸化炭素 ppm	30	20	2	3	2	3	2	8	2	8	5	10	5	10	10	5	0	5	0	3	0	3	0	3	0	3

1号炉の19時台から23時台は設備点検による運転停止のためデータ0。