

成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和8年7月25日

項 目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/m³N	10	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	0	2	0	2	0	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
窒素酸化物 ppm	50	30	0	22	0	15	0	19	19	21	21	14	14	20	21	12	18	23	22	22	22	21	21	18	19	16
塩化水素 ppm	50	30	0	15	0	12	0	12	11	16	14	12	12	12	10	12	10	18	13	19	16	19	15	17	18	18
一酸化炭素 ppm	30	20	0	3	0	3	0	3	1	3	2	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3

項 目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/m³N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	1	2	1	1	1	2	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
窒素酸化物 ppm	50	30	24	15	13	17	24	18	11	20	17	21	16	18	22	17	14	19	12	16	23	19	21	21	20	17
塩化水素 ppm	50	30	16	16	15	16	18	18	16	18	18	20	17	17	18	20	14	17	12	15	14	18	16	17	15	15
一酸化炭素 ppm	30	20	3	4	3	4	2	4	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	5	3	5

1号炉の0時台から2時台は設備点検による運転停止のためデータ0。