成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和8年7月26日

項　　目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量　mg/㎥N	10	6	0.5	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
硫黄酸化物　ppm	40	30	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	6	0	2	0	2	1	2	1	2	1	2
窒素酸化物　ppm	50	30	10	15	25	14	14	16	24	17	22	24	20	21	15	17	19	15	26	17	15	22	17	16	18	16
塩化水素　　ppm	50	30	15	20	15	16	14	16	13	15	15	18	16	19	15	18	13	13	18	15	13	15	14	14	15	14
一酸化炭素　ppm	30	20	3	5	3	3	3	10	3	10	2	10	3	10	3	6	3	6	3	6	3	6	3	3	3	3

項　　目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量　mg/㎥N	10	6	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物　ppm	40	30	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	0	2	0	2
窒素酸化物　ppm	50	30	14	15	20	21	14	21	23	15	21	15	12	17	13	15	16	22	17	20	16	15	15	15	22	22
塩化水素　　ppm	50	30	14	15	13	15	12	13	15	14	16	15	12	14	15	13	20	14	16	16	15	14	12	12	15	13
一酸化炭素　ppm	30	20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3