

成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和8年9月8日

項 目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/㎡N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
窒素酸化物 ppm	50	30	23	20	15	15	24	20	9	15	22	20	24	22	22	16	12	16	9	24	14	17	21	15	24	15
塩化水素 ppm	50	30	7	19	4	16	5	16	3	14	3	17	6	16	9	16	5	14	4	14	4	14	5	12	8	11
一酸化炭素 ppm	30	20	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2

項 目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/㎡N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0.4	0	1	0
窒素酸化物 ppm	50	30	21	23	15	16	15	0	22	0	8	0	14	0	7	0	24	0	14	0	12	0	21	0	21	18
塩化水素 ppm	50	30	5	23	7	22	6	0	6	0	3	0	4	0	3	0	5	0	3	0	3	0	3	0	4	20
一酸化炭素 ppm	30	20	2	2	2	2	2	0	2	0	2	0	2	0	10	0	10	0	10	0	10	0	2	0	2	1