

成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和8年9月9日

項 目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/m³N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
窒素酸化物 ppm	50	30	22	18	20	13	13	23	15	15	15	16	12	22	15	13	24	22	16	19	7	4	9	7	18	13
塩化水素 ppm	50	30	7	21	9	19	7	22	6	21	5	26	4	22	4	18	4	26	7	15	4	18	3	16	4	15
一酸化炭素 ppm	30	20	2	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2

項 目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/m³N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0.5	1	0	1
窒素酸化物 ppm	50	30	23	18	17	15	16	22	9	15	15	17	16	16	24	16	18	19	20	18	15	16	17	21	16	15
塩化水素 ppm	50	30	5	15	6	16	4	14	3	10	4	12	3	10	4	12	7	13	5	9	4	9	4	9	2	9
一酸化炭素 ppm	30	20	2	2	3	2	2	2	18	2	6	2	6	2	6	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2