

成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和8年9月5日

項 目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/m³N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	21	1	4	1
窒素酸化物 ppm	50	30	24	17	14	18	18	17	16	17	20	14	10	18	13	19	21	19	16	17	23	19	18	18	15	20
塩化水素 ppm	50	30	10	10	10	9	9	9	8	8	10	10	8	10	7	11	6	11	6	10	10	13	14	10	7	15
一酸化炭素 ppm	30	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	4	2

項 目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/m³N	10	6	0.4	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	4	1	0	1	1	1	0	1
窒素酸化物 ppm	50	30	15	18	19	12	19	20	23	20	21	18	18	19	13	17	17	16	17	22	17	20	23	14	18	17
塩化水素 ppm	50	30	4	11	6	10	4	12	5	12	7	12	9	12	6	11	4	14	4	10	4	9	5	10	5	8
一酸化炭素 ppm	30	20	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	2	19	2	20	2	20	2	14	2