

成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和8年9月6日

項 目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/m³N	10	6	0.4	0.0	0.5	0.5	0.4	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
窒素酸化物 ppm	50	30	18	17	7	19	30	15	16	20	13	16	15	17	16	17	14	20	22	17	0	18	0	20	0	18
塩化水素 ppm	50	30	8	16	4	13	6	10	4	17	1	12	1	14	2	12	1	14	1	14	0	16	0	16	0	10
一酸化炭素 ppm	30	20	3	2	5	2	5	3	5	3	5	3	2	3	2	2	5	2	5	2	0	2	0	2	0	2

項 目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量 mg/m³N	10	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物 ppm	40	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.4	0	0	0
窒素酸化物 ppm	50	30	0	16	0	22	0	16	0	17	0	17	0	17	0	17	24	20	23	16	17	21	10	18	19	16
塩化水素 ppm	50	30	0	10	0	12	0	9	0	14	0	14	0	15	0	14	3	14	6	12	1	19	3	15	4	11
一酸化炭素 ppm	30	20	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2

1号炉の9時台から18時台は設備点検による運転停止のためデータ0。