成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和8年9月7日

項　　目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量　mg/㎥N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物　ppm	40	30	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
窒素酸化物　ppm	50	30	15	18	22	21	17	16	18	16	25	17	20	19	18	20	14	17	16	18	16	15	17	19	15	17
塩化水素　　ppm	50	30	9	18	7	15	6	12	4	10	8	9	10	13	10	13	5	12	4	12	5	11	4	12	4	14
一酸化炭素　ppm	30	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

項　　目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量　mg/㎥N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物　ppm	40	30	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0	0	0
窒素酸化物　ppm	50	30	11	20	18	15	11	16	15	18	7	9	6	2	25	12	17	20	10	15	18	19	16	13	9	16
塩化水素　　ppm	50	30	4	12	4	12	4	10	4	11	4	10	5	15	11	13	8	17	4	15	4	17	2	11	3	11
一酸化炭素　ppm	30	20	2	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2