成田富里いずみ清掃工場より排出されるばい煙の常時測定数値

令和8年9月10日

項　　目	公害防止基準	要監視基準	0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量　mg/㎥N	10	6	0.4	0.0	0.4	0.4	0.5	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0
硫黄酸化物　ppm	40	30	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
窒素酸化物　ppm	50	30	21	20	14	22	13	18	10	14	14	19	22	19	2	10	12	24	19	12	18	17	16	20	17	16
塩化水素　　ppm	50	30	6	17	5	15	3	16	1	12	3	14	6	16	5	11	8	17	4	12	2	13	5	18	4	15
一酸化炭素　ppm	30	20	2	2	6	2	6	2	6	2	13	2	10	2	9	2	9	2	2	2	2	2	2	2	2	2

項　　目	公害防止基準	要監視基準	12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん量　mg/㎥N	10	6	0.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
硫黄酸化物　ppm	40	30	0	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0.4	2	0	2
窒素酸化物　ppm	50	30	15	17	10	15	12	19	23	19	20	17	20	17	19	16	21	18	22	16	17	15	17	19	9	22
塩化水素　　ppm	50	30	4	15	2	14	2	15	6	15	8	17	9	16	5	14	8	16	12	14	10	17	4	18	4	15
一酸化炭素　ppm	30	20	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2